



# Urząd Gminy Trzebowno

36-001 Trzebowno 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowno.pl>  
poczta@trzebowno.pl

BR.271.1.1.2024

Trzebowno, dn. 19.01.2024r.

## WYJAŚNIENIA NR 5

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiany SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.1.2024 pn.: Roboty budowlane polegające na budowie nowego placu zabaw przy przedszkolu w Trzebowniku

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1 :** W związku z prowadzonym postępowaniem zadajemy następujące pytania:

Zamawiający w odpowiedziach na pytania wykonawców wyraził zgodę na wykonanie górnej warstwy EPDM nawierzchni placu zabaw w technologii natrysku 3mm. Wprowadzona zmiana powoduje że znane nam certyfikowane systemy wykonania nawierzchni placów zabaw stają się nieaktualne. Nie wolno bez zgody posiadacza certyfikowanego systemu wprowadzać zmian. Samowolna zmiana grubości warstw EPDM i wykonana w innej technologii powoduje że należy przeprowadzić pomontażowe badanie tej nawierzchni pod kątem parametru HIC tj. wysokości upadku dla danego urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie. Sprawdzenia pomontażowe będą po stronie wykonawcy. Podane grubości należy traktować jako minimalne, w przypadku dostawy wyposażenia o hic wymagającej grubszej warstwy sbr należy ją zwiększyć.

**Pytanie 2 :** Czy zamawiającemu jest znany certyfikowany system nawierzchni przeznaczony na place zabaw który zawiera w sobie górną warstwę wykonaną w technologii 3mm natrysku i który to system ma wyraźnie określone parametry HIC ?

**Odpowiedź:** nie – zamawiający nie może określać konkretnego systemu- producenta. Jeżeli wykonawca może zaoferować taki system z certyfikatami to zamawiający wyraża na to zgodę.

**Pytanie 3 :** Ponieważ zaproponowane zmiany w naszej opinii nie są rozwiązaniami równoważnymi ,czy zamawiający będzie żądał przedstawienia certyfikatu na nawierzchnię wylewaną placu zabaw z technologią natrysku EPDM 3mm na etapie procedury przetargowej przed podpisaniem umowy ?

Pragnę również zauważyć że nawierzchnia placu zabaw nie jest nawierzchnią sportową na których to nawierzchniach stosuje się natrysk EPDM 3mm i nie można stosować certyfikatów na nawierzchnie sportowe na placach zabaw.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie żądał dokumentów przy realizacji umowy.

Lesław Kuźniar  
Wójt Gminy Trzebowno



# Urząd Gminy Trzebowńsko

**36-001 Trzebowńsko 976**

**tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719**

**<http://www.trzebowńsko.pl>**

**[poczta@trzebowńsko.pl](mailto:poczta@trzebowńsko.pl)**