



UWAGI

URZĄDZENIE O RODZAJU CKN6 10/1N/B/003 TO WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1-FAZ. B10 Z WYZWALACZEM RÓŻNICOWO-PRĄDOWYM 30mA

UKŁAD SIECIOWY	–	TN-C-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ	–	SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespół Projektowy

BIURO PROJEKTOWE:
JUMAT
JUMAT BIURO PROJEKTOWE
26-300 OPOCZNO UL.LIPOWA 12
TEL. 607-603-279

Obiekt: Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - projekt techniczno -wykonawczy

Adres budowy: jedn. ew. 201405_2 Zambrów, obr. 0005 Chorzele dz. nr ew. 96/5

	Imię i nazwisko	data	nr upr.	podpis
Projektant:	mgr inż. Jarosław Zarębski	sierpień 2021r.	specj. elekt. LOD/0940/POOE/08	
Sprawdzający:	inż. Piotr Wysocki		specj. elekt. OPL/0178/POOE/05	

ROZDZIELNICA RG1

skala b/s

nr rys. E-03