

PKM.4001.6.2024.MP

Gdańsk, dnia 24.01.2024 r.

Sygn. 244363

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie ustawy PZP dla zadania realizowanego w ramach planu modernizacji w obiektach oświatowych 2024 z nakazów służb, pn.: „Modernizacja węzła żywienia w Przedszkolu Nr 85 w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 15”

W związku z zapytaniem z dnia 22 stycznia 2024 r., które wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. zamówienia nr 13/BZP-U.510.12.2024/EP Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1:

Załącznik nr 6 PW architektura - proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Zestawieniem Powierzchni Pomieszczeń Objętych Przebudową (tabela w punkcie nr 6) a opisem na rzucie piwnic (rysunek A-2).

Przykład:

- pomieszczenie 0.2 komunikacja (bez schodów) - w tabeli w punkcie nr 6 jest gres techniczny a na rzucie jest posadzka przemysłowa; to samo dotyczy pomieszczeń 0.3, 0.4, 0.5;
- pomieszczenie 0.6 magazyn podręczny - w tabeli w punkcie nr 6 jest gres techniczny a na rzucie jest lastryko (b/z); to samo dotyczy pomieszczeń 0.7 i 0.8.
Która informacja jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 1:

Na rysunkach rzutów błędnie zostały podane stare opisy wykończenia podłóg.

W całym zakresie przebudowy zrezygnowano z zastosowania posadzek przemysłowych. Poprawne rodzaje wykończenia podłóg znajdują się w Zestawieniu Powierzchni Pomieszczeń Objętych Przebudową w tabeli w punkcie nr 6 - są to płytki gresowe szkliwione lub nieszkliwione w zależności od funkcji pomieszczenia.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 6 PW architektura - według Zestawienia Stolarki Drzwiowej (rysunek A-8) w piwnicy jest 5 sztuk a na Rzucie Piwnic (rysunek A-2) są 4 szt. Ile jest sztuk drzwi D4?

Odpowiedź nr 2:

Ilość drzwi D4 na poziomie piwnicy to 4 sztuki (1 lewe, 3 prawe). Poprawna ilość podana jest na Rysunku Rzutu Piwnic (rysunek A-2).

Krzysztof Małkowski

p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 25-01-2024