

Przedmiar robót

Obiekt	Oświetlenie boiska
Lokalizacja	Zaborow gm. Czudec dz. nr 331/10 obręb 7 Zaborów

Tabela przedmiaru robót

Oświetlenie boiska

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0701.1/03		Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. IV	m	50
2	KNR 5-10 0301/01		Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	100
3	KNR 5-10 0303/02		Układanie w wykopie rur ochronnych DVR 50	m	100
4	KNR 5-10 0114/01		Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabla YKY 5x6mm ²	m	50
5	KNR 2-01 0707/03		Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych - wykopy o głębokości do 1,5m w gruncie kat. IV	m ³	0,3
6	KNR 5-10 0708/02		Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, h=12,0m w gruncie kat.IV	szt	4
7	KNR 5-10 1004/01		Wciąganie przewodów YDYżo 5x1,5mm ² w słup lub rury osłonowe, z udziałem podnośnika samochodowego	m_1przew	60
8	KNR 5-10 1001/04		Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji	szt	4
9	KNR 5-10 1005/07		Montaż opraw LED z 1 lampą w oprawie typu L1 jak w projekcie, na zamontowanym wysięgniku	szt	4
10	KNR 5-10 1005/07		Montaż opraw LED z 1 lampą w oprawie typu L2 jak w projekcie, na zamontowanym wysięgniku	szt	8
11	KNR 4-03 1203/01		Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej	odc	5
12	KNR 4-03 1205/01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej - za 1 pomiar	pomiar	5
13	KNR-W 5-08 0407/04		Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 3p 40A (TYTAN) w rozdzielnicy głównej	kpl	1
14	KNR 5-10u1 0047/09		Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych pod rozdzielnicę w gruncie kategorii IV, objętość fundamentu w wykopie do 0,40m ³	szt	1
15	KNR 5-10 1106/02		Montaż na gotowym fundamencie tablicy TO i WG	kpl	1

Zestawienie materiałów

Oświetlenie boiska

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do ekstrakcji luzem	dm3	15		
2	Cement portlandzki 35	kg	120		
3	Deski iglaste obrzynane	m3	0,04		
4	Fundament prefabrykowany betonowy	szt	1		
5	Fundament typowy pod słup oświetleniowy	szt	4		
6	Kabel elektroenergetyczny YAKY 0,6/1kV 5x 6mm2	m	51		
7	Opaski kablowe OKi	szt	400		
8	Oprawa słupowa LED 150W (typu L1 jak w projekcie)	szt	4		
9	Oprawa słupowa LED 150W (typu L2 jak w projekcie)	szt	8		
10	Piasek	m3	5,748		
11	Płyty drogowe żelbetowe 50x 50x10cm B-300	m3	0,1		
12	Przewód YDYżo 3x1,5mm2	m	62,4		
13	Rozłączniki bezoiecznikowy 3p 63A (TYTAN) z wkładkami gG40A	kpl	1		
14	Rury z PCW przepustowe DVR 50	m	104		
15	Skrzynka TO	szt	1		
16	Skrzynka wyłącznikowa WG	szt	1		
17	Słup oświetleniowy wysokości 12,0m	kpl	4		
18	Spoiwo cynowo-ołowiane LC40	kg	1		
19	Tabliczki z wyposażeniem	szt	4		
20	Wazelina techniczna	kg	180,5		
21	Żwir 20-80mm	m3	0,292		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				