

Sztum, dnia 05.12.2022 r.

Miasto i Gmina Sztum
Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych
ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum
NIP 579-22-11-352, REGON 170747773
tel. (55) 640 63 01/02, (55) 640 63 03

OR.271.39.2022

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ (1)

Nazwa zadania: Remont łazienek oraz przebudowa łazienki na pomieszczenie biurowe, znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie 1:

Z jakiej grubości płyt HPL wykonać kabiny WC w łazienkach?

Odpowiedz 1:

Płyta laminat HPL o grubości 10mm.

Pytanie 2:

Jak wykańczać styk płytki z płytką (półki pod umywalki, zabudowa stelaża WC): listwa PCV, listwa metalowa np. aluminiowa, szlifowanie pod kątem 45 stopni?

Odpowiedz 2:

Półki pod umywalką obłożone płytką - fazowanie (szlifowanie) płytek – czyli cięcie krawędzi płytek pod kątem 45 stopni.

Stelaż WC – montaż listwy wykończeniowej aluminiowej zewnętrznej do glazury pod kolor płytki.

Pytanie 3:

W projekcie przewidziany jest podgrzewacz wody w łazienkach o mocy 5,7 kW. Czy przewidziane jest doprowadzenie zasilania elektrycznego do niego bezpośrednio z rozdzielni piętrowej czy z innego źródła prądu?

Odpowiedz 3:

W łazienkach występuje przyłącze stałe z zasilaniem elektrycznym do podgrzewaczy wody.

Burmistrz Miasta i Gminy

z up.

mgr Anna Zawadka
Sekretarz Miasta i Gminy

Kierownik Zamawiającego