


Kolory przewodów:
czarny - przewody zasilające 230/400V AC ,
niebieski - przewody neutralne,
żółto-zielony - przewody ochronne,
brązowy - przewody sterownicze 230V AC,
fioletowy - przewody sterownicze falownika/softstart 24V DC.
czerwony - przewody sterownicze +24VDC
biały - przewody sterownicze 0VDC
zielony - wejścia DI
żółty - wyjścia DO
pomarańczowy - obwody napięcia obcego



| | | | |
|---|---|---|---|
| EKOPROMAG Sp. z o.o.<br>os. Jana III Sobieskiego 6/20, 60-688 Poznań | | | |
| Inwestor | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br>Ministerstwa Spraw Wewnętrznych im. prof. L. Bierkowskiego<br>ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań | | |
| Nazwa zadania | Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie SP ZOZ MSW im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu | | |
| Obiekt | Stacja uzdatniania wody<br>Gmina Poznań, Obręb Golęcin, działka nr ewid. 2/28 | | |
| Tytuł rysunku | Szafa automatyki RZS. Schemat cz.1 | | |
| | Imię i nazwisko | Nr upr. | Podpis |
| Projektował | mgr inż. Maciej Wawrzyniak | WKP/0179/POOE/04 | |
| Sprawdził | mgr inż. Ryszard Isański | WKP/0180/PWOE/04 | |
| Stadium: Projekt budowlany zamienny | Data opracowania: 15.05.2024 r. | Skala: 1:50 | Nr rys.: E-06 |