

ZP.272.21.2022

Góra, dnia 20.12.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Górze”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści SWZ.

Pytanie nr 1

Proszę o dołączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej .W dokumentacji brak danych , w kosztorysie ślepym widnieją tylko m2 okien i drzwi a to uniemożliwia wykonanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź

W związku z brakiem możliwości zwymiarowania stolarki okiennej i drzwiowej w kosztorysie, Oferent powinien okna i drzwi zwymiarować- wymóg nie jest konieczny.

Pytanie nr 2

Proszę o dołączenie rysunków elewacji z podziałem kolorystycznym. W dokumentacji brak danych.

Odpowiedź

Rysunki elewacji budynku zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 3

W pkt. 48 kosztorysu ślepego brak danych co parametrów papy podkładowej . Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Należy przyjąć papę zgrzewaną SBS o gr. 3,2mm.

Pytanie nr 4

W pkt. 49 kosztorysu ślepego ujęta jest papa termozgrzewalna SBS 5.7 mm. W obrocie rynkowym taki produkt nie występuje. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Błąd pisarski należy przyjąć papę gr. 5,2mm.

Pytanie nr 5

Proszę załączenie projektu umowy , ponieważ załączona umowa nie dotyczy tego zadania.

Odpowiedź

Błąd pisarski w § 2 ust. 10 projektu umowy (Załącznik nr 3 do swz.)


- w projekcie umowy jest zapis:

Termin zapłaty wynagrodzenia z faktury końcowej może nastąpić nie wcześniej niż po wykonaniu wszystkich zadań objętych zamówieniem publicznym pn. „Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż wraz z nowym przyłączem energetycznym” wymienionych w § 1 ust. 1 umowy.

a powinien być zapis:

Termin zapłaty wynagrodzenia z faktury końcowej może nastąpić nie wcześniej niż po wykonaniu wszystkich zadań objętych zamówieniem publicznym pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Górze” wymienionych w § 1 ust. 1 umowy.
-Poprawiony projekt umowy zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Z up. STAROSTY
.....
Andrzej Rybak
WICESTAROSTA



Sporządził:
A.Rybak