



Istniejące rozdzielacze do wymiany na nowe DN100 L=100cm wraz z zaworami odcinającymi na instalacji c.o.

Projektowany zlew techniczny podłączyć do wody zimnej oraz istn. kanalizacji sanit DN100 żel.

Istniejące odpowietrzenia DN15 do wymiany wraz z zaworami

INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Łęczycy 99-100 Łęczycza, ul. Tumska 2			SKALA: 1:50
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłego w budynku przy ul. Belwederskiej 83 w Łęczycy			NR RYSUNKU:
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA			<b>3</b>
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	03.2021	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	03.2021	