


Budynek 1 · Piętro 1 · Belwederska 83

**Podsumowanie**

Budynek 1 · Piętro 1 · Belwederska 83

**Podsumowanie**

## Wyniki

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Płaszczyzna pracy	Ē	275 lx	≥ 200 lx	✓
	g <sub>1</sub>	0.29	-	-
Wielkości zużycia	Zużycie	14 kWh/a	maks. 850 kWh/a	✓
Charakterystyczna wartość połączenia	Pomieszczenie	3.60 W/m <sup>2</sup>	-	-
		1.31 W/m <sup>2</sup> /100 lx	-	-

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynków, pomieszczenia rozdzielcze

## Lista opraw

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
2	ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.		OHTL-B-236+2xLED3-T8-G-120-18W-NW	43.7 W	4968 lm	113.7 lm/W