

Nasz znak: **GPI-ZPI.271.1.4.2021**

Nowy Targ, dnia 2 lipca 2021r.

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: Trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji na „**Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6, art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Zapytanie 7.

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o podanie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Grubość ścianek dla rur ze stali nierdzewnej oraz dla rur PE. 2. Specyfikacja napędów elektrycznych do zasuw i przepustnic. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie zebrać rzetelnych ofert. Uprzejmie prosimy o zmianę treści zapisów SIWZ odnośnie terminu składania ofert z dnia 06.07.2021 na dzień 13.07.2021.

Odpowiedź 7.

Ad. 1. Należy zastosować rurociągi z rur PE100 SDR 17 PN 10. Grubość ścianki dostosowana do średnicy rury przy zachowaniu typoszeregu SDR 17 PN 10. Rurociągi stalowe należy wykonać z rur o grubości ścianki min 2 mm wykonanych ze stali nierdzewnej typu min. 316L.

Ad. 2. Parametry napędu zgodnie z rysunkiem E-11, natomiast moment obrotowy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta armatury na której zostanie zamontowany napęd.

Mając na uwadze zakres powyższych wyjaśnień Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia i nie są istotne dla sporządzenia oferty Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert: **6 lipca 2021r. godz. 10⁰⁰.**

Termin otwarcia ofert: **6 lipca 2021r. godz. 10³⁰.**

Niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji zamówienia GPI-ZPI.271.1.4.2021.

