


(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 5494



z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w OLKUSZ ul. Nullo nr. 23

dotycząca mieszkania Nr. 12 P. Gmina OLKUSZ

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. Biela Jarosław Katarus Piotu w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewody kominowe wentylacyjne w kuchni, łazienki są sprawne.

Do przewodu kominowego w/g szkicu na odwrocie należy zamontować wkład kominowy systemowy i można podłączyć kocioł parowy z zamkniętą komorą spalania

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanyimi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanyimi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 12 II 2021 podpis


Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
(pieczęć i podpis)
Jarosław Biela

Szkic orientacyjny



Legenda

WK - wentylacja kuchni

WE - " " - łazienki

G - przewód spalinowy (gazowy)

KIEROWNIK ZAKŁADU
WISŁOZ KOMINIARSKI

(pieczęć i podpis opładowcy)