

*Olkuze*, dn. *21 V* 20*21* r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominarskich)

Opinia Nr 00045

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w *Olkuze* ul. *K. K. Wielkiego* nr. *19*

dotycząca mieszkania Nr. *35* P. *Gmina Olkuze*

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominarskiego

P. *Bielak Jarosław Kaloniusz Piotr* w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

*Do przewodu kominowego w/g szkicu należy zamontować  
wkład kominowy systemowy i można podłączyć  
kocioł parowy z zamkniętą komorą spalania*

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi .....

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla .....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia..... podpis .....

Uwaga:


1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominarski)

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI

(pieczęć i podpis)

## Szkic orientacyjny



### Legenda


WK - wentylacja kuchni

WK - — II — Łazienki

K - kuchnia węglowa

G - przewód spalinowy (gazowy)

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI

  
Jarosław Bielak

(pieczęć i podpis opiniodawcy)