

Olkusz

dn. 12 II 2021 r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 5490

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
Wydział Drogowo-Inwestycyjny

Wpł. dn. 15 02. 2021

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w. Olkusz ul. Nullo

dotycząca mieszkania Nr. 10 P. Gmina Olkusz

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. Bielak Jarosław Kalamus Piotr

w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewody kominowe wentylacyjne w kuchni, łazienki są sprawne.

Do przewodu kominowego w/w schodu na odwrocie należy zamontować wkład kominowy systemowy i można podłączyć kocioł parowy z ciepłotłokiem, kamioną spalnicą.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 12 II 2021 podpis

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

OPINIOWNIK ZAKŁADU
WYKONAWCZY
KOMINIARSKI

(pieczęć i podpis)

Jarosław Bielak

Szkic orientacyjny

WK	WK	G			W sklep		WK	WK	WE		WE	WE	G	G	WE	X	P	P	P
IV	I	I					II	III	II		III	I	II	III	IV		IV	II	I

zamontować
wzrost
systemowy

Legenda

WK - wentylacja kuchnia

WE - — " — łazienki

G - przewód spalinowy (gorący)

P - piec pokojowy dymowy

KIEROWNIK ZAKŁADU
WISŁAŻ KOMINIARSKI

(pieczęć i podpis opłatawcy)