



Olkusz, dn. 12.02 2021 r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 5500

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w. Olkusz ul. Kosciuszki nr 15

dotycząca mieszkania Nr 7 P. Grzyna Olkusz

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. Kalarus Piotr, Bielek Jarosław w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Do przewodu kominowego w/g schematu należy zamontować wkład kominowy kwasoodporny syntetyczny i montaż podłączyć kocioł gazowy z ciepłotłokiem kominowym.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 12.02.2021 podpis

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Nr upr. 182/02

Piotr Kalarus
(pieczęć i podpis)

Szkic orientacyjny

Kuchnia Półn.

WK		WK		WK
----	--	----	--	----

I

II

zestawienie
kuchni
kuchnia
kuchnia

R. T. T. T.

WK		WK	G		
----	--	----	---	--	--

II

P

P

I

II

Legenda:

WK - kuchnia kuchnia
WK - kuchnia kuchnia
G - kuchnia kuchnia

MISTRZ KOMINIARSKI
Nr upr. 182/02

Piotr Kalarus

(pieczęć i podpis opiniodawcy)