

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 5496

Urząd nr 12 II Sosnowiec w. 20 15 21  
Wydział Drogowo-Inwestycyjny  
Wpł. dn. 15. 02. 2021  
Ldż. .... podpis .....

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w. Olkusz ul. Nullo nr. 23

dotycząca mieszkania Nr. 27 P. Gmina Olkusz

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. Bielak Jarosław Karolus Pido w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewody kominowe wentylacyjne z kuchni i łazienki są sprawne.  
Do przewodu kominowego włą szkiec na odwrócić należy zamontować wkład kominowy systemowy i można podłączyć kocioł parowy z zamkniętą komorą spalania.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi .....

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla .....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 12 II 2021 podpis .....

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI

(pieczęć i podpis)

Jarosław Bielak

## Szkic orientacyjny

W Ł	W Ł	W Ł	G	G		W Ł	W K	W K					W K	W K	W K
IV	I	II	IV	III		III	I	IV					II	III	IV

zamontować  
wkład  
systemowy

### Legenda

WK - wentylacja kuchni

WL - — " — łazienki

G - przewód spalinowy (gazowy)

OPINIA ZAWIADU  
~~OPINIA KONTROLNA~~

(pieczęć i podpis opiniodawcy)

*Janusz Bielak*