

Ollus, dn. *21.05* 20*21* r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominarskich)

Opinia Nr 00044

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w. *Ollus* ul. *Króla Kazimierza Wielkiego* nr. *19*
dotycząca mieszkania Nr. *34* P. *Gmina Ollus*

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominarskiego

P. *Kalarus Piotr, Bieda Jarosław* w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewód wentylacyjny w Tarcie jest sprawny. Zaleca się rozłączenie krotki wentylacyjnej w kuchni w/g szkicu. Do przewodu kominowego należy zamontować wkład systemowy kominiarski i można podłączyć kocioł gazowy z zasobnikiem komora spalania.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia..... podpis

Uwaga:


1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominarski)
Nr upr. *182/02*

Piotr Kalarus

(pieczęć i podpis)

Szkic orientacyjny



WK - Wentylacja kuchnia
 Wt - Wentylacja łazienka
 G - piecokł łazienkowy
 K - Kuchnia węglowa

zaprojektować
 wentylator
 systemowy
 i zasosodporny

MISTRZ KOMINIARSKI
 Nr upr. 162/02

Piotr Kalarus

(pieczęć i podpis opiniodawcy)