

*Olkusz*, dn. *21.05* 20*21* r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 00038

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w. *Olkusz* ul. *Sepiatka* nr. *15*  
dotycząca mieszkania Nr. *14* P. *Gmina Olkusz*

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. *Kalarus Piotr, Bielek Józefian* w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

*Należy zamontować kratki wentylacyjne w łazience w/g szkicu,  
zamontować kratki wentylacyjne w kuchni w/g szkicu.  
Do przewodu kominowego zamontować wkład syntetyczny kwasoodporny  
i można podłączyć kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania*

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi .....

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i połączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla .....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia *21.05.2021* podpis .....

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Nr upr. *182/02*  
*Piotr Kalarus*  
(pieczęć i podpis)

# Szkic orientacyjny



zamontować  
kratki wentylacyjne

zamontować  
właz  
systemowy  
kwasoodporny

WŁ - wentylacja taricha

K - kuchnia węglowa

G - piec gazowy

MISTRZ KOMINIARSKI  
Nr upr. 182/02

Piotr Kalarus

(pieczęć i podpis opiniodawcy)