



Olkuś, dn. *12 II* 20*21* r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 5498

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w *Olkuś* ul. *Kościuszki* nr. *15*

dotycząca mieszkania Nr. *20* P. *Gmina Olkuś*

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. *Bielak Jarosław Katarus Piotr* w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewody kominowe wentylacyjne w kuchni i łazienki są sprawne.

Do przewodu kominowego w/p schodu należy zamontować wkład kominowy systemowy i można podkładać kocioł parowy z zamkniętą komorą spalania.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia *12 II 2021* podpis

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić


Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Jarosław Bielak

(pieczęć i podpis)

Jarosław Bielak

Szkic orientacyjny



zamontować
wkład
kominowy
systemowy

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KAMIENIARSKI

(pieczęć i podpis opiekunów)