

262
09.06.2021 p



SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
Wydział Drogowo-inwestycyjny

Wpł. d. 09. 06. 2021

1048

Boj

Konto bankowe: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
II Oddział Sosnowiec 27 1050 1360 1000 0008 0000 0689

tel./fax Sekretariat: 032 266-60-84

032 266-60-85

tel. Główna Księgowa: 032 266-76-12

tel. Prezes: 032 266-42-37

e-mail: spk.sosnowiec@wp.pl

www.kominiarze.biz.pl

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
Zakład Rejonowy Nr 6 Olkusz
ul. Sławkowska 20, tel. 32 643-15-36
NIP 544-051-35-28

Olkusz, 09.06.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
ul. Rynek 1
32-300 Olkusz

W odpowiedzi na Państwa pismo Nr: KDI.7012.3.5.2021.ŻBK z dnia 04.06.2021r, otrzymanego drogą e-mailową w dniu 09.06.2021r. Rejonowy Zakład Kominiarski nr 6 w Olkuszu informuje, że:

w mieszkaniach komunalnych przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 19, w lokalach nr: 19, 22 oraz 28 przewody kominowe, do których mają być podłączone kotły gazowe nie dochodzą do miejsca podłączeń tych kotłów.

Należy udrożnić przewody kominowe do miejsca podłączenia kotłów gazowych.

Udrożnienie przewodów kominowych polega na wykuciu w lokalu otworu, który umożliwi wyczyszczenie przewodu kominowego.

Z poważaniem

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI

Jarosław Bielak