

Olkusz, dn. 21.05.2021 r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 00040

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w. Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego nr. 19

dotycząca mieszkania Nr. 19 P. Gmina Olkusz

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. Kolarus Piotr, Bielik Jarosław w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Należy udroić przewód wentylacyjny w łazience. W celu zamontowania wkładu kominowego systemowego kebaczodpornego należy przewód ten udroić w/g szkicu i można podłączyć Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 21.05.2021 podpis

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca

(uprawniony rej. mistrz kominiarski)


MISTRZ KOMINIARSKI

Nr upr. 182/02

Piotr Kolarus

(pieczęć i podpis)

Szkic orientacyjny



odróżnić
przewód kominowy
zamontować
włazkę odpowiadającą
systemowi

Legenda:

WK - wentylacja kuchnia
WŁ - wentylacja łazienka
Gco - kocioł gazowy

MISTRZ KOMINIARSKI
Nr upr. 182/02

Piotr Kalarus

(pieczęć i podpis opiniodawcy)