

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 5493

Urząd Miasta i Gminy w Olsztynie
Wydział Drogowo-Inwestycyjny

Wpł. dn. 15.02.2021

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Olsztynie ul. Kosciuszki nr 15

dotycząca mieszkania Nr 12 P. Gmina Olsztyn

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. Kalarus Piotr, Bielak Jarosław w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewód wentylacyjny w kuchni jest sprawny.
Do przewodu kominowego należy zamontować wkład
kwasoodporny systemowy i można podłączyć kocioł
gazowy z zasobnikiem komora spalania w/g schematu.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanyymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanyymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 12 II 2021 podpis


Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Nr upr. 182/02

Piotr Kalarus
(pieczęć i podpis)

Szkic orientacyjny



zamontować
włók kwasoodporny
systemowy

Legenda:

WK - wentylacja kuchnia
Wt - wentylacja łazienka
G_{co} - kocioł gazowy

MISTRZ KOMINIARSKI
Nr upr. 182/02

Piotr Kalarus

(pieczęć i podpis opiniodawcy)