

Olkusze, dn. 21 ¹ 2021 r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 00039

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego nr. 19

dotycząca mieszkania Nr. 2 P. Gmina Olkusze

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. Bielań Jarosław Kalanowski Piotr w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewody kominowe wentylacyjne są w kuchi i łazienki
są sprawne.

Do przewodu kominowego w/p schodu należy zamontować
wkład kominowy systemowy i można podłączyć
kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 21 ¹ 2021 podpis

Uwaga:


1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

KIEROWNIK ZAKŁADU
USŁUG KOMINIARSKICH

(pieczęć i podpis)

Szkic orientacyjny



Zamontować
wkład kominowy
systemowy

Legenda

WK - wentylacja kuchni

WE - — " — łazienki

G - przewód spalinowy (gorący)

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI

(pieczęć i podpis opiniodawcy)