

Olkusz, dn. *21* *✓* 20 *21* r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominarskich)

Opinia Nr 00041

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w *Olkuszu* ul. *K. K. Wielkiego* nr *19*

dotycząca mieszkania Nr. *22* P. *Gmina Olkusz*

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominarskiego

P. *Bielak Jarosław Kolanus Piotr* w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

*Przewody wentylacyjne w kuchni, łazienki są sprawne.
W celu zamontowania wkładu kominowego systemo-
wego należy udrożnić przewód kominowy, można
podłączyć kocioł gazowy z zamkniętą komorą
spalową*

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia *21 V 2021* podpis

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominarski)

KIEROWNIK ZAKŁADU
USŁUG KOMINIARSKICH

(pieczęć i podpis)

Jarosław Bielak

Szkic orientacyjny

		W	W		W					W	W	G	W
		Ł	Ł		Ł					K	K	CO	K
		I	P		II					II	I	II	P

Udrożnić przewód
i zamontować
włódn systemowy

Legenda

WK - wentylacja kuchni

WL - " - " - łazienki

G_{CO} - kocioł gazowy

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI

Jarosław Bielak
(pieczęć i podpis opiniodawcy)