

Olkusz, dn. *21 05* 20*21* r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominarskich)

Opinia Nr 00042

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w. *Olkusz* ul. *Króla Kazimierza Wielkiego* nr. *19*

dotycząca mieszkania Nr. *20* P. *Gmina Olkusz*

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominarskiego

P. *Kalarus Piotr, Bielecki Józef* w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

*Do przewodu kominowego po kuchni węglowej należy zamontować
wkład kominowy systemowy kwasoodporny i można podłączyć
kocioł gazowy z zawieszoną komorą spalania*

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia..... podpis

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Nr upr. *182/02*
Piotr Kalarus
(pieczęć i podpis)

Szkic orientacyjny



zamontować
włusd
systemowy
izwzwoodprzng

Legenda:

WK - wentylacja kuchnia

Wt - wentylacja łazienka

G_{co} - kocioł gazowy

MISTRZ KOMINIARSKI
Nr upr. 182/02

Piotr Kolarus

(pieczęć i podpis opiniodawcy)