

Olkusz

dn.

12 II

20

21

r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 5489

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Wydział Drogowo-Inwestycyjny

Wpi. dn. 15. 02. 2021

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Olkuszu ul. Stawowska

dotycząca mieszkania Nr. 11 P. Gmina Olkusz

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. Katarus Piotr, Biech Jarosław

w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewody wentylacyjne w kuchni i łazience są sprężone.  
Do przewodu kominowego należy zamontować wkład  
kwasoodporny systemowy i można podłączyć kocioł gazowy  
z zamkniętym kominem spalania w/g zaliczu.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla .....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 12 II 2021 podpis .....

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca


(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Nr upr. 182/02

(pieczęć i podpis)

# Szkic orientacyjny



zamontować  
układ krzyżoprzemyślny  
systemowy

Legenda:

WK - wentylacja kuchnia

WE - wentylacja łazienka

PP - piec pokojowy

Gco - Kocioł gazowy

MASTRZ KOMINIARSKI  
Nr upr. 182/02

Piotr Kalarus

(pieczęć i podpis opiniodawcy)