

Olkusz, dn. 21 V 2021 r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 00037

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Olkusz ul. Szpitalna nr 15

dotycząca mieszkania Nr 6 P. Gmina Olkusz

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego

P. Bielaż Janusz Kolarz Piotr w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Do przewodu kominowego należy zamontować wkład kominowy systemowy w/o szkicu i można podłączyć kocioł parowy z zamkniętą komorą spalania. Przewody kominowe wentylacyjne są sprawne.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi .....

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 21 V 2021 podpis .....

Uwaga:


1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI

(pieczęć i podpis)

# Szkic orientacyjny



zamontować układ  
kominowy systemowy

## Legenda

WK - wentylacja kuchni

WE - — " — łazienki

G - przewód spalinowy (gazowy)

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI

*Jaroslav Bielak*  
(pieczęć i podpis opiniodawcy)