

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Opinia Nr 5491

Olkusz dn. 12.11.2021 r.
Urząd Miasta i Gminy w Olkusz
Wydział Drogowo-Inwestycyjny
Wpi. dn. 15.02.2021
Lp. podpis

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w. Olkusz ul. Sławkowska
dotycząca mieszkania Nr. 17 P. Gmina Olkusz
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominiarskiego
P. Kalarus Piotr, Bielek Jerzy w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewody kominowe wentylacyjne kuchen i łazienki są sprawne
Do przewodu kominowego z/g łazienki należy zamontować
włóknarstwo kawatopomny systemowy i można podłączyć
kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanyimi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanyimi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia 12.11.2021 podpis

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Nr upr. 182/02
Piotr Kalarus
(pieczęć i podpis)

Szkic orientacyjny



zamontować
włókno kwadratowe
systemowe

Legenda:

WK - wentylacja kuchnia
Wt - wentylacja łazienka
PP - piec pokojowy
Gco - kocioł gazowy

MASTRZ KOMINIARSKI
Nr upr. 182/02

Piotr Kalarus

(pieczęć i podpis opiniodawcy)