

Olkusz, dn. 21 V 2021 r.

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominarskich)

Opinia Nr 00043

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Olkusz ul. K. K. Wielkiego nr. 19

dotycząca mieszkania Nr. 28 P. Gmina Olkusz

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni mistrza kominarskiego

P. Bielański Jarosław Kolarz Piotr w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Przewód kominowy wentylacyjny w łazience jest sprawny
zaleca się przecięcie kłutki wentylacyjnej do wolnego
przewodu w/g szkicu którego należy udzielić do podłączenia
Do przewodu kominowego w/g szkicu należy zamontować
wkład kominowy systemowy i można podłączyć
kocioł grzewczy z zamkniętą komorą spalania.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urządzeń gazowych / podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII. 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami Wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i połączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w..... egz. po..... egz. dla

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia..... podpis

Uwaga:


1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominarski)

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI

(pieczęć i podpis)

Szkic orientacyjny



Zamontować wkład
kominowy systemowy

Legenda

- WK - wentylacja kuchni
- WŁ - " - łazienki
- K - kuchnia wypożyczenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI

(pieczęć i podpis nadawcy)