

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Tarnowiec świetlica

USŁUGI GEOLOGICZNE
LABORATORIUM GRUNTU
Katarzyna Kozimor
54-033 Wrocław, ul. Zakopiańska 12

Lp.	Nr otw.	Głębokość m	Nazwa gruntu wg Eurokod 7	symbol wg Eurokod 7	Nazwa gruntu wg normy PN-88/B-04481	Zawartość frakcji %				Wn %	Wp %	Wl %	I _L	I _p
						Żwir	Piasek	Pyl	Il					
1	O-10	3,3-4,3	pył ilasty	clSi	glina pylasta	0,00	13,25	72,86	13,89	27,99	19,57	33,9	0,59	14,33
2	O-10	5,5-6,0	pył ilasty	clSi	glina pylasta	0,00	8,55	78,33	13,12	25,13	19,36	33,1	0,27	13,74

BADANIA WYKONAŁ:

K. Kozimor

mgr Katarzyna Kozimor

Geolog