


2

4



Oznaczenie urządzenia	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q5	Q19	Q20
Oznaczenie zacisku								
Opis	APARAT GRZEWICZY	WENTYLATOR KANAŁOWY N2	WENTYLATOR WYCIĄGOWY W1	WENTYLATOR WYCIĄGOWY W4 (DACH)	WENTYLATOR ODCIĄGU SPALIN W5 (DACH)	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄD.	GNIAZDA WTYKOWE PRALKI I SUSZARKI POM. GOSPODARCZE	WYŁĄCZNIK SYRENY, STEROWANIE RĘCZNE ORAZ STEROWANIE ZEGAREM
Moc	0,35	0,1	0,1	0,2	1,1		3,5	
Długość kabla								
Przekrój przewodu	3 x 2,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 2,5 mm2		3 x 2,5 mm2	2 x 1,5 mm2
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY		YDY	YDY
Typ izolacji kabla								

BUDYNEK REMIZY OSP

SCHEMAT ROZDZIELNICZY RG

I UKŁADU ZASILANIA

Adres: Nowy Dwór, gm. Jedwabno dz. Nr 72 obręb Nowy Dwór	DATA MAJ 2024	ARKUSZ 3/4	RYŚ. NR E - 13
Opracował: techn. Piotr Bedra upr. bud. 154/83/OL			PODPIS
Projektant: techn. Wiesław Miedziński upr. bud 542/94/OL			PODPIS
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Dziatkowiak upr. bud. WAMM/0088/PWOE/13			PODPIS