


| Oznaczenie urządzenia | Q22 | Q6 | Q23 | Q24 | Q25 | Q26 | Q27 | Q28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie zacisku | | | | | | | | |
| Opis | SYRENA ALARMOWA (DACH) | WYŁĄCZNIK WÓŹNICOWOPRĄD. | GNIAZDA WTYKOWE ZAPLECZA PARTER | OŚWIETLENIE GARAŻU PARTER | OŚWIETLENIE ZAPLECZA PARTER | OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE GARAŻU PARTER | OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE ZAPLECZA PARTER | PODŚWIETLENIE SZYLDU I HERBU/GODŁA |
| Moc | 1,1 | | | | | | | |
| Długość kabla | | | | | | | | |
| Przekrój przewodu | 5 x 1,5 mm2 | | 3 x 2,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 |
| Typ kabla | YDY | | YDYp | YDY | YDYp | YDY | YDYp | YDYp |
| Typ izolacji kabla | | | | | | | | |

# BUDYNEK REMIZY OSP

## SCHEMAT ROZDZIELNICY RG I UKŁADU ZASILANIA

| Adres: Nowy Dwór, gm. Jedwabno dz. Nr 72 obręb Nowy Dwór | DATA MAJ 2024 | ARKUSZ 4/4 | RYS. NR E – 13 |
|---|---|---|---|
| Opracował: techn. Piotr Bedra upr. bud. 154/83/OL | | | PODPIS |
| Projektant: techn. Wiesław Miedziński upr. bud 542/94/OL | | | PODPIS |
| Sprawdzający: mgr inż. Jacek Dziatkowiak upr. bud. WAM/0088/PWOE/13 | | | PODPIS |