


Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	



Oznaczenie urządzenia	F1	Q1	Q2	Q3	Q2	Q4	Q5	Q6
Oznaczenie zacisku								
Opis	ZASILANIE Z WYL. P-POŻ. Ib = 3 x 50 A	LAMPKI KONTROLNE	ZASILANIE ROZDZIELNICY RK	ZASILANIE ROZDZIELNICY TP	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRAD.	ZESTAWY GNIAZD ZG-1 - ZG-2	ZESTAWY GNIAZD ZG-3 - ZG-4	ZESTAWY GNIAZD ZG-5 - ZG-6
Moc								
Długość kabla								
Przekrój przewodu	5 x 16 mm2		5 x 10 mm2	5 x 6 mm2		5 x 4 mm2	5 x 4 mm2	5 x 4 mm2
Typ kabla	YKY		YDY	YDY		YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla								

BUDYNEK REMIZY OSP				Adres: Nowy Dwór, gm. Jedwabno dz. Nr 72 obręb Nowy Dwór		DATA MAJ 2024	ARKUSZ 1/4	RYS. NR E - 13
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG I UKŁADU ZASILANIA				Opracował: techn. Piotr Bedra upr. bud. 154/83/OL				
				Projektant: techn. Wiesław Miedziński upr. bud 542/94/OL				
				Sprawdzający: mgr inż. Jacek Dziatkowiak upr. bud. WAM/0088/PWOE/13				