

Łęknica, 04.06.2024 r.

DWiK.603.4.108.2024

Inwestor: Gmina Łęknica
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

Pełnomocnik: Dorota Majorkowska
ul. Jugosłowiańska 41
60-301 Poznań

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.05.2024 r., Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy wydaje warunki techniczne na wykonanie przyłączy wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku przy ul. Wiejskiej, działka nr 421/2 w Łęknicy.

Wodę należy doprowadzić przyłączem od rurociągu Ø50 w ul. Wiejskiej. Przyłącze wodne należy zakończyć na działce przy jej granicy szczelną studzienką wodociągową z zestawem wodomierzowym bądź zestawem wodomierzowym w wyznaczonym miejscu w budynku.

Ścieki socjalno-bytowe należy odprowadzić przyłączem do istniejącej studzienki zlokalizowanej w ul. Wiejskiej o rzędnych 109,03/106,37 lub połączyć przyłącze z kanałem sanitarnym poprzez montaż studzienki połączeniowej rewizyjnej.

Przyłącza wod-kan należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Wykonane przyłącza należy zgłosić do odbioru przez Miejski Zakład Komunalny w Łęknicy. Dostarczyć mapę powykonawczą.

Teren objęty robotami ziemnymi należy doprowadzić do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac budowlanych) włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych ponosi Inwestor.

Wydane warunki są ważne na okres **dwóch lat** od daty wystawienia.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

mgr inż. Kinga Bukin
Z up. Dyrektora