

Boguszów – Gorce, dnia 20.11.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.22.2023

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn.: **„Remont drogi gminnej – ul. Sikorskiego”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. Poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania.

**Pytanie 1.** „Czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót dodatkowych w przypadku stwierdzenia nie wystarczającej nośności podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni i chodnika. Zgodnie z projektem należy w takim przypadku wymienić grunt lub doprowadzić podłoże do grupy nośności G1.”

**Odpowiedź.** Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót dodatkowych na zasadach określonych w §25 projektowanych postanowień umowy. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zakłada dostosowanie podłoża do odpowiednich wymagań należy to skalkulować w cenie oferty.

**Pytanie 2.** „Które z elementów kamiennych i betonowych pochodzących z rozbiórki, Zamawiający będzie chciał aby je przetransportować w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie Boguszowa-Gorc.”

**Odpowiedź.** Wszystkie elementy kamienne (kostka, krawężniki, płyty) oraz kostkę betonową, po oczyszczeniu i ułożeniu na paletach należy zinwentaryzować i przetransportować w miejsce wskazane przez inwestora.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Sylwia Dąbrowska