



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel. 0-95 7 216 660
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 19-11-2021 r.

RPI.271.4.2021

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Dotyczy: „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Santoczno”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W przedmiarze występuje pozycja dotycząca wykonania wylewki anhydrytowej, natomiast w dokumentacji widnieją podkłady cementowe, prosimy o określenie, którą metodę należy wycenić?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wylewkę anhydrytową (zgodnie z projektem budowanym zamiennym oraz projektem wykonawczym). Przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Wycenę robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej, którą należy odczytywać łącznie tj. projekt budowlany, projekt budowlany zamienny oraz projekt wykonawczy i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ.

Pytanie 2:

Ze względu na trudną dostępność bloczków wapienno-piaskowych, czy zamawiający dopuszcza zamianę ich na beton komórkowy, pustaki ceramiczne ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zamianę bloczków wapienno-piaskowych na suporeks odmiany M6 lub pustaki ceramiczne.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.