



Urząd Miasta i Gminy Sobótka  
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka  
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123  
www.sobotka.pl e-mail: urzad@sobotka.pl

RIGKiP.271.6.3.2024RPZ

Sobótka, 05.04.2024 r.

Dotyczy: „**Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury.**”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w dniu 05.04.2024r.

#### **Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:**

##### **1 Pytanie:**


Prosimy o udzielenie informacji jakich wymiarów mają być dostarczone kontenery.

**Odpowiedź:** Wymiary kontenerów 2,4 x 6,0 m z dopuszczeniem różnicy rozmiarów nie większej niż 5%.

##### **2 Pytanie:**

Prosimy o udzielenie informacji czy należy uwzględnić w wycenie podłączenie kontenerów do mediów (zasilanie, woda, ścieki). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o przesłanie warunków przyłączenia.

**Odpowiedź:** Tak, należy podpiąć do sieci energetycznej w istniejących kontenerach. W celu przyłączenia do sieci wodociągowej, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o wydanie warunków przyłączeniowych, opracować projekt budowy przyłącza wodociągowego oraz wykonać przedmiotowe przyłącze. Szacunkowa długość przyłącza wodociągowego jaką należy przyjąć do wyceny to 20 m, średnica 32mm. Kontener sanitarny powinien zostać wyposażony w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków o poj. 5 m<sup>3</sup>.



## Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123

www.sobotka.pl e-mail: [urząd@sobotka.pl](mailto:urząd@sobotka.pl)

---