



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie

tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Świecie, 24 marca 2022 r.

PZD 241/02/2022

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Remont drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lriano**” na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji.

Odp. Zamawiający przewiduje wykonanie odcinka próbnego. Zakres robót budowlanych dla odcinka próbnego zamieszczono w pozycji 3.6, 3.7 oraz 3.8 kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 2

W pkt.7.4 SST DM.00.00.00 jest zapis „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.” Czy Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów?

Odp. Zamawiający nie będzie wymagał montażu urządzenia wagowego.

Pytanie nr 3

Według opisu technicznego i przekrojów normalnych należy wykonać następującą konstrukcję zjazdu:

- Warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm,
 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm,
 - Natomiast według przedmiaru należy wykonać:
 - Podbudowa z KłSM 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
 - Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. po zagęszczeniu 5 cm.
- Prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję zjazdów należy wykonać.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wy ceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5 do SWZ – Kosztorys ofertowy.

D Y R E K T O R

mgr inż. Adam Meller