

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: **„Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych przy ul. Piłsudskiego 27 w Jeleniej Górze”**.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.2.2021.

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

### **PYTANIE NR 3**

*Załączony projekt nie określa średnic nominalnych zaworów równoważących podpionowych. Ich brak uniemożliwia prawidłową wycenę, a tym samym może skutkować to dużą rozbieżnością cenową ofert wśród oferentów. Proszę o uzupełnienie - naniesienie w projekcie i naniesienie średnic nominalnych zaworów równoważących.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Zamawiający wskazuje, że projekt budowlany w części rysunkowej (od rys. C.2.1 do C.2.4) zawiera opisy przedmiotowych zaworów z uwzględnieniem ich średnic.

### **PYTANIE NR 4**

*Projekt zakłada sterowanie grzejnikami (temperaturą w pomieszczeniach) poprzez system zdalny z siłownikami termicznymi. Brak jakiegokolwiek informacji o jaki system chodzi, brak rozmieszczenia sterowników, czujników temperatury. W sumie to w projekcie jest to opisane jednym zdaniem. Nie jest możliwe poprawne zaofertowanie takiego systemu na podstawie jednego zdania w projekcie. Proszę o rozszerzenie, opisanie bardziej szczegółowe dotyczące regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Proszę również o naniesienie systemu na rzutach w sposób czytelny i jednoznaczny, tak aby każdy z oferentów mógł dokonać rzetelnej wyceny.*

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Zamawiający wskazuje, że projekt budowlany w części rysunkowej (od rys. C.2.1 do C.2.4) zawiera opisy sterowania zaworami.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że sterowniki powinny być zaopatrzone w baterie.

- II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść §5 ust. 2 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

*„2. Faktury będą wystawiane za wykonane i odebrane elementy, przy czym faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, a wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 2.”*

Uwzględniając powyższą zmianę Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/431986> zamieszcza aktualny na dzień 17.03.2021 r. Projekt umowy.

-----  
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

**Mariola Jakubów**

Przewodniczący komisji przetargowej