

Poznań, dnia 24.10.2018 r.

Nasz znak: ZDP.WI.4621.41/18.JW

Dotyczy: Remont dróg powiatowych nr 2465P (ul. Leszczyńskiej), nr 2466P (ul. Wawrzyniaka), nr 2463P (ul. Śremskiej) w miejscowości Mosina

Wasz znak: NBP-004-PSZ-2018026

NBProjekt
Krzysztof Szczepaniak
Nadzór Budowa Projekt

ul. Wł. Komara 2
62-050 Mosina

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo nr NBP-004-PSZ-2018026 z dnia 16.10.2018 r., dotyczące zaopiniowania rozwiązań projektowych dla remontu dróg powiatowych nr 2465P (ul. Leszczyńskiej), nr 2466P (ul. Wawrzyniaka) i nr 2463P (ul. Śremskiej) w miejscowości Mosina, opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiązania projektowe, z następującymi uwagami:

1. Na zjazdach krawężnik wynieść min. 2 cm powyżej ścieku.
2. Wymienić i dostosować wysokościowo do niwelety jezdni wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej w nawierzchni jezdni i chodników (wpusty, studnie, włazy).
3. Przy skrzyżowaniu ul. Śremska, ul. Leszczyńska i ul. Wawrzyniaka na odcinku ul. Śremskiej wymienić na nowe krawężniki, które nie zostały wymienione przy budowie kolektora deszczowego.
4. Wąskie pasy zieleni (ok. 1 m) pomiędzy chodnikiem a granicą pasa drogowego zastąpić powierzchnią utwardzoną jak powierzchnia chodnika.
5. Na włączeniach dróg bocznych chodnik wyprowadzić w kierunku drogi bocznej.
6. Na skrzyżowaniu z ul. Kolejową zwiększyć szerokość chodnika kosztem jezdni.
7. Należy zapewnić właściwe odwodnienie drogi powiatowej. W przypadku problemów z odwodnieniem naprawa szkód oraz systemu odwodnienia należeć będzie do Inwestora przedmiotowego zadania.
8. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
9. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
10. Roboty należy wykonać przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
11. Po wykonaniu robót należy uporządkować zajmowany pas drogowy oraz wymienić uszkodzone elementy.
12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zatwierdzi projekt organizacji ruchu.
13. Planowane prace należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
14. Inwestor uzyska w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu zgodę na prowadzenie prac budowlanych powołując się na niniejszą opinię.

Niniejsza opinia nie stanowi uzgodnienia stałej organizacji ruchu.

Niniejsza opinia zachowuje ważność przez 1 rok od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Sprawę prowadzi:

Justyna Wiktorska
Tel. 61 85 93 469

Z-ca DYREKTORA
ds. UTRZYMANIA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
mgr inż. Leszek Garwacki
upr. bud. nr 283/88/PM