


LEGENDA:

— instalacja zimnej wody z rur PE-RT/Al/PE-RT

UWAGI OGÓLNE

- Rysunku nie skalować.
- Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
- Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
- Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.
- Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnąć ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.



ZESTAW WODOMIERZOWY ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU

Skład zestawu wodomierzowego (licząc w kierunku przepływu):
1 - rura HDPE Ø40x3,7
2 - zawór grzybkowy dn32
3 - prostka DNx5 = min.75mm
4 - wodomierz JS-2,5 DN15 (na konsoli mocującej w pozycji horyzontalnej)
5 - prostka DNx3 = min.45mm
6 - zawór grzybkowy dn32 ze spustem
7 - filtr siatkowy dn32
8 - zawór antyskażeniowy typu EA dn32



Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
Al. N.M.P. 34, 42-202 Częstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

| | | | | |
|---|--|---------|---------|--------|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Budowa budynku świetlicy wiejskiej dla potrzeb agroturystyki Kuchnia Lechowa, ul. Długa dz. nr 218/1, obręb 0016 Kuchnia Lechowa Jednostka ewidencyjna Mykanów | | | |
| | GMINA MYKANÓW 42-233 Mykanów ul. Samorządowa 1 | | | |
| ZAKRES OPRAC. | INSTALACJE SANITARNE | | | |
| NAZWA RYSUNKU | INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU | SKALA | | |
| | | 1:100 | | |
| PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ | mgr inż. Kamil Wróbel SLK/4432/PWOS/12 | Podpis | | |
| | | | | |
| SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIEŃ | mgr inż. Tomasz Stefański SLK/4465/PWOS/12 | Podpis | | |
| | | | | |
| FAZA PROJEKTU | BRANŻA | NR RYS. | DATA | STRONA |
| PROJEKT TECHNICZNY | INST. SANITARNE | 2 | 11.2021 | S23 |