

Pruszcz Gdański, 28 grudnia 2018 r.

Znak DL/AK/2018

**Dotyczy: Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 w Elektrociepłowni w Elblągu**

**Znak sprawy: ZP/EKO/141/2018/AK**

**Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2018/S 228-522628 z dnia 27.11.2018r.**

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, ENERGA Wytwarzanie SA, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

##### Pytanie 14

Wnosimy o zmianę pkt 5.2.20 umowy w sposób następujący: „5.2.20 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia **przez Wykonawcę lub podmioty za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność** istniejących instalacji bądź urządzeń **przez Wykonawcę lub podmioty za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność** w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego”;

##### Odpowiedź

Zamawiający zmienia punkt następująco: „5.2.20 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę lub jego podwykonawców istniejących instalacji bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego”;

##### Pytanie 15

Wnosimy o zmianę pkt 7.1.13 umowy w sposób następujący:

„7.1.13 Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Płatności oraz dokonania płatności za dany Etap Realizacji jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołów Płatności dotyczących wszystkich Etapów Realizacji poprzedzających dany Etap zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający, ~~według własnego uznania~~, może odstąpić od powyższego warunku i podpisać Protokół Płatności oraz dokonać płatności pomimo braku odbioru któregoś z Etapów Realizacji poprzedzających dany Etap. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Płatności jest również zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu miesięcznego składanego przez Wykonawcę za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym ma być podpisany Protokół Płatności”.

##### Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

##### Pytanie 16





Wnosimy o zmianę pkt 7.3.2.11 Umowy w sposób następujący:

„7.3.2.11 Wszystkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem gwarancji zwrotu zaliczki obciążą Wykonawcę, chyba że Wykonawca wykaże, że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – wówczas koszty poniesie Zamawiający, albo z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron – wówczas koszty te poniosą Strony w częściach równych”.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia punkt następująco: „7.3.2.11 Wszystkie koszty związane z ustanowieniem i utrzymaniem gwarancji zwrotu zaliczki obciążą Wykonawcę, chyba że Wykonawca wykaże, że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – wówczas koszty poniesie Zamawiający, albo z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron – wówczas koszty te poniosą Strony w częściach równych”.

**Pytanie 17**

Wnosimy o zmianę pkt 8.1.8 Umowy w sposób następujący:

„8.1.8 W żadnym przypadku Podstawowy Okres Gwarancji nie będzie trwał dłużej niż **48 24** miesięcy od daty podpisania Protokołu przejścia Zadania do eksploatacji. Wydłużony Okres Gwarancji dla poszczególnych elementów wymienionych w pkt 8.1.3 lit. b) Zostanie przedłużony o maksymalnie **24 12** miesięcy w stosunku do terminów wskazanych w pkt 8.1.3 lit. b).”.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie 18**

Wnosimy o zmianę pkt 8.2.2.2 Umowy w sposób następujący:

„8.2.2.2 Czas reakcji na zgłoszoną wadę, tj. czas, w którym Wykonawca faksem lub pocztą elektroniczną ustosunkuje się do zgłoszonych nieprawidłowości i poda Zamawiającemu dalszy sposób postępowania związany z przystąpieniem do usuwania zgłoszonej wady, wynosi maksymalnie **128 (osiem dwanaście)** godzin od chwili Zgłoszenia Wady”.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Jednocześnie wskazuje, na zapis punkt 8.2.2.

**Pytanie 19**

Wnosimy o zmianę pkt 9.1 Umowy w sposób następujący:

„9.1 Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (**zwłoka**):

a) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym terminu na przedłożenie do właściwego organu Projektu Budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę - w wysokości 7.500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień **opóźnienia-zwłoki**;

b) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma planowanego terminu wystawienia Protokołu przejścia do eksploatacji w wysokości:

- **0,15%** wynagrodzenia umownego netto za Zadanie 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwłoki w dotrzymaniu terminu wystawienia Protokołu przejścia do eksploatacji dla Zadania 1;

- 0,15% wynagrodzenia umownego netto za sumę wynagrodzenia Zadanie 2A i 2B, za każdy rozpoczęty dzień **opóźnienia zwłoki** w dotrzymaniu terminu wystawienia Protokołu przejścia do eksploatacji odpowiednio dla Zadania 2A, 2B

c) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego pomiędzy Stronami terminu przystąpienia do usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi (zgodnie z punktem 8.2.2.4) w wysokości 0,025% wynagrodzenia umownego netto (wskazanego w punkcie 6.1), za każdy rozpoczęty dzień **opóźnienia zwłoki** w przystąpieniu do usuwania wad i/lub usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

d) W przypadku **opóźnienia zwłoki** w przekazaniu całości dokumentacji powykonawczej w terminie wskazanym w HRF w wysokości 0,025% wynagrodzenia umownego netto (wskazanego w punkcie 6.1) za każdy rozpoczęty dzień **opóźnienia zwłoki**;

e) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności w wysokości 10 000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia;

f) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (przed jej zawarciem), której przedmiotem są Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (przed jej zawarciem) w wysokości 1 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) Za nieprzedłożenie poświadczonej kopii podpisanej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 1 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę – dotyczy umowy w Roboty Budowlane, Dostawy, Usługi,

h) Za każde powierzenie wykonania części prac objętych Umową (zawarcie umowy podwykonawczej) osobie trzeciej bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego (bez zastosowania się do procedury wskazanej w Dziale 20) w wysokości 10 000,00 złotych za każdy przypadek,

i) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo (dla Robót budowlanych, Dostaw, Usług) w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy (w przypadku gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury) w wysokości 1 000,00 złotych za każdy przypadek,

j) Za naruszenie obowiązków wskazanych w punkcie 5.4 Umowy w kwocie 1 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

#### **Odpowiedź**

mawiający zmienia punkt 9.1 następująco:

a) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym terminu przedłożenie do właściwego organu Projektu Budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę - w wysokości 10.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma planowanego terminu wystawienia Protokołu przejścia do eksploatacji w wysokości:

- 0,25% wynagrodzenia umownego netto za Zadanie 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wystawienia Protokołu przejścia do eksploatacji dla Zadania 1;

- 0,25% wynagrodzenia umownego netto za sumę wynagrodzenia Zadanie 2A i 2B, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wystawienia Protokołu przejścia do eksploatacji odpowiednio dla Zadania 2A, 2B

c) jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego pomiędzy Stronami terminu przystąpienia do usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi (zgodnie z punktem 8.2.2.4) w wysokości 0,04% wynagrodzenia umownego netto (wskazanego w punkcie 6.1), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad i/lub usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

- d) W przypadku zwłoki w przekazaniu całości dokumentacji powykonawczej w terminie wskazanym w HRF w wysokości 0,035% wynagrodzenia umownego netto (wskazanego w punkcie 6.1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- e) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności w wysokości 50 000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia;
- f) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (przed jej zawarciem), której przedmiotem są Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (przed jej zawarciem) w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
- g) Za nieprzedłożenie poświadczonej kopii podpisanej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę – dotyczy umowy w Roboty Budowlane, Dostawy, Usługi,
- h) Za każde powierzenie wykonania części prac objętych Umową (zawarcie umowy podwykonawczej) osobie trzeciej bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego (bez zastosowania się do procedury wskazanej w Dziale 20) w wysokości 40 000,00 złotych za każdy przypadek,
- i) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo (dla Robót budowlanych, Dostaw, Usług) w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy (w przypadku gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury) w wysokości 5 000,00 złotych za każdy przypadek,
- j) Za naruszenie obowiązków wskazanych w punkcie 5.4 Umowy w kwocie 3 000,00 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

#### **Pytanie 20**

Wnosimy o zmianę pkt 9.3 Umowy w sposób następujący:

„9.3 Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu przekroczenia wymaganych wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B podanych w tabeli 6 umieszczonej w punkcie 8.3.4, w następujących wysokościach:

- a) za przekroczenie niedyspozycyjności o każde rozpoczęte 1 h - **0,015%** wynagrodzenia umownego netto wskazanego w punkcie 6.1
- b) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia 24% wody amoniakalnej o każde rozpoczęte  
10 kg/h dla każdej Instalacji osobno - **80 000,00 PLN**
- c) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia pary o każde rozpoczęte 50 kg/h dla każdej Instalacji osobno – **100 000,00 PLN**
- d) za przekroczenie zadeklarowanego spadku ciśnienia na katalizatorze o każdy rozpoczęty 1 hPa dla każdej Instalacji osobno – **40 000,00 PLN**
- e) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia sorbentu o każde rozpoczęte 50 kg/h – **400 000,00 PLN,**
- f) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia energii elektrycznej o każde rozpoczęte 50 kWh/h – **130 000,00 PLN,**
- g) za przekroczenie zadeklarowanego zużycia wody o każde rozpoczęte 0,2 t/h – **24 000,00 PLN,**
- h) za przekroczenie stężenia pyłu w powietrzu odprowadzanym ze zbiorników retencyjnych sorbentu i produktu po procesie – wymiana, naprawa urządzenia, tak aby spełniony został parametr gwarantowany,
- i) za niedotrzymanie parametrów środowiska pracy - wymiana, naprawa urządzenia, tak aby spełniony został parametr gwarantowany,

j) Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 - godzinnego dni pracy dla poszczególnych stanowisk w obrębie Instalacji SCR lub IOS - wymiana, naprawa urządzenia, tak aby spełniony został parametr gwarantowany."

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

**Pytanie 21**

Wnosimy o zmianę pkt 9.4 oraz 9.5 Umowy w sposób następujący:

„9.5 Łączna wysokość kar umownych za niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych (wskazanych w punkcie 9.3) ograniczona jest do kwoty **15 % wynagrodzenia netto**”.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia punkt 9.5 następująco:

9.5 Łączna wysokość kar umownych za niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych (wskazanych w punkcie 9.3) ograniczona jest do kwoty **15 % wynagrodzenia netto**

**Pytanie 22**

Wnosimy o zmianę pkt 9.6 i 9.7 Umowy w sposób następujący:

„9.6 Kary umowne płacone będą przelewem na konto Zamawiającego na podstawie stosownej noty obciążeniowej, w terminie **30 dni** od dnia jej doręczenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie ureguluje należności z tytułu kar umownych w wymaganym terminie, Zamawiający będzie miał prawo do jej potrącenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi z przysługujących Wykonawcy wierzycelności od Zamawiającego lub skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

9.7 Jeżeli **30-dniowy termin** płatności noty obciążeniowej przypada po upływie daty ostatniej płatności umownej, Zamawiający ma prawo potrącić jej wartość z ostatniej płatności umownej bez zachowania 30-dniowego terminu płatności.”

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia punkt 9.6 i 9.7 Umowy następująco:

9.6 „Kary umowne płacone będą przelewem na konto Strony na podstawie stosownej noty obciążeniowej, w terminie **30 dni** od dnia jej doręczenia przez Zamawiającego drugiej Stronie. Jeżeli Wykonawca nie ureguluje należności z tytułu kar umownych w wymaganym terminie, Zamawiający będzie miał prawo do jej potrącenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi z przysługujących Wykonawcy wierzycelności od Zamawiającego, a jeżeli nie będzie to możliwe, lub Zamawiający skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy

9.7. Jeżeli **30-dniowy termin** płatności noty obciążeniowej przypada po upływie daty ostatniej płatności umownej, Zamawiający ma prawo potrącić jej wartość z ostatniej płatności umownej bez zachowania 30-dniowego terminu płatności

**Pytanie 23**

Wnosimy o zmianę pkt 9.8 Umowy w sposób następujący:

„9.8 Globalny całkowity limit kar umownych ograniczony jest do kwoty **20% wynagrodzenia netto**. W przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przekracza wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, iż maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do **100% wynagrodzenia umownego netto** Wykonawcy wskazanego w +6.1, z uwzględnieniem pkt. 11.1.4 Umowy. W przypadku szkód na osobie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę bez ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim.”

#### Odpowiedź

Zamawiający zmienia Dział 9 Umowy następująco:

9.12 Łączna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy jest ograniczona do kwoty 25% Wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 6.1. Ograniczenie wysokości kar umownych do 25% wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy kary umownej wskazanej w punkcie 9.9

#### Pytanie 24

Wnosimy o zmianę pkt 9.9 i 9.10 Umowy w sposób następujący:

„9.9 W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 6.1

9.10 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 6.1.”

#### Odpowiedź

Zamawiający zmienia punkty 9.9 i 9.10 w następujący sposób:

9.9 W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 6.1

9.10 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 6.1

#### Pytanie 25

Wnosimy o zmianę pkt 11.1.4. Umowy w sposób korespondujący z treścią pkt 9.8 umowy, tj.:

„11.1.4 Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia Umownego netto. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. ~~Powyższy limit nie ma zastosowania do odpowiedzialności Wykonawcy w oparciu o art. 435 i 436 kodeksu cywilnego”.~~

#### Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

#### Pytanie 26

Wnosimy o zmianę pkt 11.1.5. Umowy w sposób następujący:

„11.1.5 W żadnym przypadku Strona nie ponosi odpowiedzialności za **szkody pośrednie** i utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło”.

#### Odpowiedź

Zamawiający zmienia punkt 11.1.5 w następujący sposób:

W żadnym przypadku Strona nie ponosi odpowiedzialności **za szkody pośrednie** i utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło

#### Pytanie 27



Wnosimy o zmianę pkt 11.2.3 i 11.2.4 Umowy w sposób następujący:

„11.2.3 Zamawiający będzie uprawniony do wystawiania mandatów Wykonawcy za niestosowanie się pracowników Wykonawcy, lub Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do przepisów bhp oraz za przebywanie na Terenie Budowy osób nieuprawnionych. Maksymalna kwota mandatu wynosić będzie **500 zł (słownie: pięćset złotych)** za każde zdarzenie. Mandat nie jest karą umowną. Należność z tytułu mandatów będzie płatna przelewem na konto Zamawiającego na podstawie stosownej noty obciążeniowej, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie ureguluje należności z tytułu wystawionego mandatu w wymaganym terminie, Zamawiający będzie miał prawo do jej potrącenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi z przysługujących Wykonawcy wierzycelności od Zamawiającego lub skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

11.2.4 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na Terenie Budowy. Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od zanieczyszczeń i zagrożeń oraz będzie na bieżąco i systematycznie je likwidował w razie ich wystąpienia. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym upomnieniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do wystawienia Wykonawcy mandatu w wysokości do **1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)** za każdy dzień opóźnienia liczony po upływie terminu, wskazanego w upomnieniu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wykonania tych obowiązków na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecając osobie trzeciej i do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez potrącenia z płatności objętych bieżącymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.4 dotyczące płatności mandatu stosuje się odpowiednio.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

#### **Pytanie 28**

Wnosimy o dodanie w pkt 12.4 umowy następujących podpunktów:

„o) istotna zmiana ceny materiałów budowlanych jaką obie Strony nie przewidziały przy zawieraniu umowy, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na Wynagrodzenie Umowne;

p) wszelkie ryzyka podziemne takie jak kolizje z istniejącą nieujawnioną infrastrukturą podziemną, instalacjami, fundamentami i innymi obiektami, ujawnione materiały niebezpieczne lub stanowiska archeologiczne, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu umowy, których przy dochowaniu należytej staranności Wykonawca nie był w stanie wykryć przed zawarciem Umowy;

r) niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez Zamawiającego uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wprowadza w punkcie 12.4 umowy podpunkt o):

o) ryzyka podziemne takie jak kolizje z istniejącą nieujawnioną infrastrukturą podziemną, instalacjami, fundamentami i innymi obiektami, ujawnione materiały niebezpieczne lub stanowiska archeologiczne, uniemożliwiające bądź utrudniające realizację Przedmiotu umowy, których przy dochowaniu należytej staranności Wykonawca nie był w stanie wykryć przed zawarciem Umowy. Wskazane uprawnienie/uprawnienia w zdaniu poprzednim nie obejmuje wskazanych ryzyk podziemnych, o których istnieniu Wykonawca został poinformowany, lub które są ujawnione w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego

#### **Pytanie 29**

Wnosimy o zmianę pkt 13.5.2 w następujący sposób:

„13.5.2. Jeżeli kwoty zapłacone Wykonawcy (i nie zwrócone na podstawie punktu 13.4.4.3) powiększone o koszty niezbędnych Dostaw, Robót Budowlanych i Usług realizowanych przez Zamawiającego we własnym zakresie przekraczają Wynagrodzenie Umowne netto, to Wykonawca jest zobowiązany, **jednakże tylko w granicach określonych punktem 11.1.4. Umowy**, zapłacić Zamawiającemu kwotę odpowiadającą tej nadwyżce w terminie 21 dni od daty otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej wraz z załącznikami uzasadniającymi kwotę tej nadwyżki. Za datę zapłaty tej kwoty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego”.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

**Pytanie 30**

Do potwierdzenia przez Zamawiającego, czy zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 15.1. określone jest jako 7% wynagrodzenia netto czy brutto.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia punkt 15.1 następująco:

15.1 Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”) w kwocie 7 % Wynagrodzenia Umownego brutto, w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy PZP

**Pytanie 31**

18) Wnosimy o zmianę pkt 16.2.2.1 w następujący sposób:

„16.2.2.1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub istniejące prawa zależne **do Dokumentacja (z wyłączeniem dokumentacji technologicznej i technicznej stanowiącej know-how Wykonawcy wykorzystywany do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym wykorzystanej przez Wykonawcę do stworzenia Dokumentacji) wszystkich utworów i dzieł, w szczególności do dokumentacji oraz projektów**, tworzonych przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym projektu budowlanego oraz do pozostałych utworów przekazanych Zamawiającemu wykonanych niezależnie od realizacji niniejszej Umowy lub stanowiących jedynie utrwalenie lub aktualizację projektów lub dokumentacji - w zakresie rozporządzania i korzystania w celach eksploatacji, remontów (również przez firmy zewnętrzne), odtworzenia, rozbudowy, wymiany i modernizacji Instalacji, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub ich części w dowolny sposób – wytwarzania dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej, użyczenia i udostępniania projektu oraz dokumentacji w taki sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (pola eksploatacji). Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań projektów oraz dokumentacji, o których mowa powyżej wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień przedmiotowych projektu i dokumentacji w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższej licencji Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać przedmiotowy projekt lub dokumentację oraz ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub modernizacji Instalacji. Wykonawca wyraża również zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw autorskich w stosunku do przedmiotowego projektu i dokumentacji dla potrzeb eksploatacji, modernizacji oraz remontów Instalacji, w szczególności poprzez możliwość wprowadzania wszelkich zmian w projekcie i dokumentacji uznanych za konieczne przez Zamawiającego.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich, w imieniu twórców Utworów w zakresie niezbędnym do korzystania z Utworów zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca zapewni, że twórcy poszczególnych Utworów zobowiążą się nie wykonywać





ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Utworów zgodnie z Umową. Wykonawca zapewnia, że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Działu 16, w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielenia dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia pkt 16.2.2.1 zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43

**Pytanie 32**

19) Wnosimy o zmianę pkt 16.2.11 w następujący sposób:

„16.2.11 Strony potwierdzają, że zakres praw udzielanych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy Umowy, ukształtowany jest w taki sposób, aby zagwarantować Zamawiającemu eksploatację, modernizację oraz ewentualne remonty Przedmiotu Umowy, tj. aby na potrzeby tego celu: (...)”.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

**Pytanie 33**

Wnosimy o zmianę akapit 1 pkt 20.5 w następujący sposób:

„20.5 Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wymienionemu w Załączniku nr III.A.7 do Umowy, zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego i uzyskać w tym zakresie jego zgodę, **tylko wtedy jeżeli wartość takiej umowy z Podwykonawcą przekracza ma kwotę 50.000 PLN netto**. Wystąpienie Wykonawcy do Zamawiającego powinno zawierać opis zakresu Przedmiotu Umowy, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcy oraz – w przypadku Usług lub Dostaw – dane tego Podwykonawcy (nazwa, adres), a w przypadku Robót Budowlanych – również dokumenty, o których mowa w punkcie 20.10.”

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

**Pytanie 34**

Wnosimy o zmianę akapit 1 pkt 22.5 w następujący sposób:

„22.5. **Zamawiający wyraża zgodę** na przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy, a wynikających z Umowy na rzecz banków lub towarzystw ubezpieczeniowych, finansujących lub ubezpieczających realizację niniejszego Umowy ~~jest możliwy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie odmówi wydania takiej zgody bez uzasadnionych przyczyn.~~”

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

**Pytanie 35**

Wnosimy o zmianę w Par. 15.1 Umowy przewidującą wniesienie gwarancji w ciągu 14 dni po podpisaniu Umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

**Pytanie 36**

Czy w przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (konsorcjum) Zamawiający akceptuje zabezpieczenie umowy w formie dwóch gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowe;

**Odpowiedź**

Wykonawca może wnieść zabezpieczenie umowy w formie dwóch gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, jednakże zgodnie z art. 141 Ustawy Prawo zamówień publicznych wnosząc zabezpieczenie w częściach, wykonawcy odpowiadają solidarnie, a zatem od każdego z nich zamawiający może dochodzić zabezpieczenia w całości.

**Pytanie 37**

Prosimy o zmianę warunków dotyczących ubezpieczeń w załączniku do Umowy zgodnie z poniższymi zmianami:

- pkt. 2.1.1. wykreślenie: „zamawiający i jego przedstawiciele”,
- pkt. 2.1.6 obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty: 2 mln PLN,
- pkt. 2.1.7 obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty: 2 mln PLN,
- pkt. 2.1.8 obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty: 2 mln PLN,
- wykreślenie pkt. 2.1.13,
- pkt. 2.2. dodanie na końcu słów, „ale nie dłużej niż 36 miesięcy”,
- pkt. 2.4. zmiana akceptowanego poziomu franszyzy redukcyjne na: 20.000,00 PLN, dla czystych strat finansowych, ryzyka wibracji oraz szkód produktowych: 10% wartości szkody nie mniej niż 20.000,00 PLN,
- pkt. 3.3. wykreślenie słów zaczynających się od: „Zamawiający i jego przedstawiciela...” do końca zdania,
- wykreślenie pkt. 9.1. oraz 9.2.,

**Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

**Pytanie 38**

(...) w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego (...) zwracamy się z wnioskiem o zorganizowanie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia. Proponujemy 19 grudnia 2018 r

**Odpowiedź**

Pisma w sprawie wizji lokalnej zostały wysłane

**Pytanie 39**

**III A - UMOWA DZIAŁ 2 PRZEDMIOT UMOWY 2.1**

Przedmiotem Umowy są w szczególności prace projektowe, prace budowlane, dostawa, montaż, rozruchu, ruch regulacyjny i próbny, szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie do eksploatacji w Energa Kogeneracja wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz gwarancja i rękojmia kompletnych nowoczesnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin i odsiarczania spalin dla kotłów nr K5 i nr K6 wraz z koniecznymi urządzeniami i instalacjami pomocniczymi, w tym systemem ciągłego monitoringu spalin – Zadania 1, 2A, 2B, a także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych udzielenie licencji i sublicencji na zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w treści niniejszej Umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

**Pytanie 40**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 6- WYNAGRODZENIE

6.1.1

Przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych do dokumentacji wykonawcy i prac do wykonywania autorskich prac zależnych do utworów wykonanych dla Zamawiającego wynosi ..... PLN (słownie: ..... złotych);

**Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

**Pytanie 41**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 13 – ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

13.2.5.7

Z Dniem Odstąpienia, Wykonawca, w zakresie odpowiadającym zrealizowanej części Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, które zgodnie z Umową przysługiwałyby Zamawiającemu do tej części w przypadku należytego wykonania całości Umowy, w szczególności prawo własności zrealizowanych Dostaw oraz mienia wykonanego w ramach Robót Budowlanych i Usług, a także prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. Prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w stosunku do Robót Budowlanych, Dostaw i Usług a także prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, które będą kontynuowane i zakończone po Dniu Odstąpienia zgodnie z punktem 13.2.5.1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru tych prac.

**Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

**Pytanie 42**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 16 – ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.2

Z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty kwot wynikających z faktur Wykonawcy dotyczących Etapu Realizacji obejmującego przeniesienie lub udzielenie praw lub z chwilą podpisania Protokołów przejęcia do eksploatacji przez Zamawiającego (odpowiednio dla wykonywanych w danym Etapie Realizacji Robót Budowlanych, Usług lub Dostaw) lub z chwilą odstąpienia od Umowy (licząc od najwcześniejszego terminu), Wykonawca na mocy Umowy i w ramach Wynagrodzenia Umownego, ~~przenosi na Zamawiającego prawa i udziela~~ Zamawiającemu praw stosownie do poniższych postanowień

**Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

**Pytanie 43**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 16 – ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.2.1



Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub istniejące prawa zależne do wszystkich utworów i dzieł, w szczególności do dokumentacji oraz projektów, tworzonych przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym projektu budowlanego oraz do pozostałych utworów przekazanych Zamawiającemu wykonanych niezależnie od realizacji niniejszej Umowy lub stanowiących jedynie utrwalenie lub aktualizację projektów lub dokumentacji – w zakresie rozporządzania i korzystania w celach eksploatacji, remontów (również przez firmy zewnętrzne), odtworzenia, rozbudowy, wymiany i modernizacji Instalacji, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub ich części w dowolny sposób – wytwarzania dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej, użyczenia i udostępniania projektu oraz dokumentacji w taki sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (pola eksploatacji). Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań projektów oraz dokumentacji, o których mowa powyżej wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień przedmiotowych projektu i dokumentacji w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższej licencji Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać przedmiotowy projekt lub dokumentację oraz ich opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub modernizacji Instalacji. Wykonawca wyraża również zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw autorskich w stosunku do przedmiotowego projektu i dokumentacji dla potrzeb eksploatacji, modernizacji oraz remontów Instalacji, w szczególności poprzez możliwość wprowadzania wszelkich zmian w projekcie i dokumentacji uznanych za konieczne przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich, w imieniu twórców Utworów w zakresie niezbędnym do korzystania z Utworów zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca zapewni, że twórcy poszczególnych Utworów zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Utworów zgodnie z Umową. Wykonawca zapewnia, że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Działu 16, w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielenia dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

#### **Pytanie 44**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 16 – ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.3.1.h)

Wykonawca niniejszym udziela nieodwołalnego prawa na czas nieokreślony uprawniając Zamawiającego do korzystania w/w Oprogramowania oraz Oprogramowania Użytkowego Sterującego w zakresie koniecznym do wykorzystywania SCR, IOS zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający będzie miał prawo do dokonywania adaptacji lub modyfikacji w/w oprogramowania. Wykonawca przekaze kody źródłowe aplikacji programów i konfiguracji PLC/SCADA i inne w zakresie niezbędnym dla modyfikacji diagnostyki konfiguracji systemów automatyki. Zostaną przekazane również niezbędne hasła dla wszystkich użytkowników.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

#### **Pytanie 45**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 16 – ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.4

Do dnia podpisania Protokołów przejęcia Instalacji do eksploatacji (odpowiednio dla wykonywanych w danym Etapie Realizacji Robót Budowlanych, Usług lub Dostaw) lub dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stanie się skuteczne, Wykonawca przekaze Zamawiającemu w formie stosownych dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zgodnie z Umową, wiedzę techniczną niezbędną do korzystania przez Zamawiającego z Utworów i Projektów Wynalazczych dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy, w zakresie odpowiadającym prawom przeniesionym zgodnie z Umową oraz udzielonym zgodnie z Umową licencjom.

**Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

**Pytanie 46**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 16 – ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.7

Wykonawca ~~przenosi prawa~~ i udziela licencji, o których mowa w niniejszym Dziale lub dalszych licencji (sublicencji), na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie oraz wykona zobowiązanie wynikające z punktu 16.2.4 – każde z powyższych: w ramach Wynagrodzenia Umownego i bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Umowne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności egzemplarzy (nośników) Utworów oraz Oprogramowania i Oprogramowania Użytkowego Sterującego dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

**Pytanie 47**

Załącznik III A – UMOWA 16.2.17

Bez uszczerbku dla postanowień punktu 16.2.10, w przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia Umownego należnej Wykonawcy w przypadku odstąpienia, przenosi na Zamawiającego prawa oraz udziela Zamawiającemu praw oraz zezwoleń, o których mowa z niniejszym Dziale, na wszystkie dobra chronione wykonane w ramach części Przedmiotu Umowy zrealizowanej do dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stało się skuteczne oraz prac kontynuowanych po tym dniu, jeżeli zajdzie taka okoliczność. Wykonawca udziela praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z dniem, w którym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy stało się skuteczne, a w przypadku prac kontynuowanych po tym dniu i jeżeli obejmują one dostarczenie Utworów lub Projektów Wynalazczych, z dniem odbioru tych prac. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w zakresie wynikającym z niniejszego Dziale, także w celu dokończenia budowy Instalacji lub ich modyfikacji bez udziału Wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

**Pytanie 48**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 16 – ZABEZPIECZENIA PRAWNE

16.2.19

Zamawiający jest uprawniony do prezentowania znaków towarowych zastrzeżonych na rzecz Wykonawcy w celach informacyjnych dotyczących realizacji Umowy, w tym w szczególności poprzez zamieszczanie ich na materiałach informacyjnych rozpowszechnianych w dowolnej formie.

**Odpowiedź**

Zamawiający wykreśla punkt 16.2.19

**Pytanie 49**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 2 PRZEDMIOT UMOWY

2.10

W przypadku wystąpienia ryzyk i niebezpieczeństw w tym przeszkód, zanieczyszczeń i innych nietypowych warunków związanych z Terenem budowy, a które nie zostały ujawnione w dokumentacji Zamawiającego, koszty Wykonawcy powstałe w związku z ich wystąpieniem zostaną zwrócone przez Zamawiającego, a terminy realizacji odpowiednio wydłużone.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź na pytanie 28

**Pytanie 50**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 4 - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

4.1

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości pracy kotłów nr 5 nr 6 i nr 7 w trakcie realizacji inwestycji z uwzględnieniem postojów remontowych oraz postojów wynikających z harmonogramu realizacji prac.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, że ruch kotłów K5, K6 i K7 będzie prowadził samodzielnie Zamawiający. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac musi wziąć pod uwagę, że ma umożliwić Zamawiającemu ciągłą pracę kotłem K7. Wylaczenia kotłów K5 i K6 należy uzgodnić z Zamawiającym.

**Pytanie 51**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 8 - GWARANCJE

8.1.9.

Wykonawca zapewni, aby elementy budowlane, konstrukcyjne, sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania oraz obiekty inżynierskie i inne zgodnie z PFU miały zapewnioną trwałość/żywność nie krótszą niż 30 lat. **Celem uniknięcia wątpliwości powyższe zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania ani gwarancji Wykonawcy.**

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, że okresy gwarancji i rękojmi zostały określone w Umowie w szczególności w punkcie 8.1 i PFU

**Pytanie 52**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 8 - GWARANCJE

8.1.10

Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prawne Przedmiotu Umowy stosuje się zasady ogólne wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego, **przy czym strony wyłączają w zakresie rękojmi prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny.**

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie 53**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 8 - GWARANCJE

8.4.1.2

Zamawiający uzna Instalację za wykonaną należycie, jeżeli w trakcie pomiarów wykonanych zgodnie z punktem 8.4.1.1 osiągnięte zostaną Gwarantowane Parametry Techniczne **Grupy A**, a parametry eksploatacyjne określone w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń oraz układy technologiczne w warunkach wynikających z aktualnych obciążeń bloku funkcjonowały będą właściwie.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie 54**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 8 - GWARANCJE

8.4.2.3

Jeżeli podczas Pomiarów Gwarancyjnych nie zostaną osiągnięte wymagane Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B (kolumna nr 4 tabeli 8.3.4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie z postanowieniami Umowy nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych, to będzie to traktowane jako wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i Wykonawca zapłaci kary umowne, naliczone zgodnie z Działem 9, **przy czym Wykonawca ma prawo, po nieudanych Pomiarach Gwarancyjnych, do co najmniej jednej próby podjęcia działań nakierowanych na osiągnięcie parametrów, które nie zostały osiągnięte podczas pierwszych Pomiarów Gwarancyjnych.**

**Odpowiedź**

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

**Pytanie 55**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 9 – KARY UMOWNE

9.8

~~W przypadku, gdy szkoda po stronie Zamawiającego przekracza wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, iż maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do 100% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy wskazanego w 6.1, z uwzględnieniem pkt. 11.1.4 Umowy. W przypadku szkód na osobie Wykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę bez ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim.~~

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

**Pytanie 56**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 11 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1.5

W żadnym przypadku Strona nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby zdarzenie powodujące szkodę nie wystąpiło. Ponadto, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów, utratę możliwości eksploatacji i produkcji, utratę kontraktów oraz szkodę o podobnym charakterze.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienił zapis tego punktu w odpowiedzi na pytanie 26

**Pytanie 57**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 13 – ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

13.1.5

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Wykonawca może złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zawieszeniu wykonywania Umowy o treści odpowiadającej postanowieniom punktu 13.1.1 W przypadku złożenia takiego oświadczenia odpowiednie zastosowanie znajdują pozostałe postanowienia Umowy dotyczące zawieszenia jego wykonywania, z zastrzeżeniem że zawieszenie wykonywania Umowy może trwać jedynie do ustania przyczyny zawieszenia. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia, lecz nie później niż w terminie 21 dni od jej ustania. Postanowienia punktów 13.1.2.2 i 13.1.2.3 stosuje się odpowiednio.

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia punkt 13.1.5 Umowy następująco:

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Wykonawca może złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zawieszeniu wykonywania Umowy o treści odpowiadającej postanowieniom punktu 13.1.1 W przypadku złożenia takiego oświadczenia odpowiednie zastosowanie znajdują pozostałe postanowienia Umowy dotyczące zawieszenia jego wykonywania, z zastrzeżeniem że zawieszenie wykonywania Umowy może trwać jedynie do ustania przyczyny zawieszenia. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy



niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia, lecz nie później niż w terminie 21 dni od jej ustania.  
**Postanowienia punktów 13.1.2.2 i 13.1.2.3 stosuje się odpowiednio.**

**Pytanie 58**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 13 – ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

13.2.1 g)

~~jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że Zamawiający uzna, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał Przedmiot Umowy ukończyć w terminach określonych w punkcie 4.1, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem tego terminu.~~

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

**Pytanie 59**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 13 – ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

13.2.6

Wykonawca może odstąpić od Umowy maksymalnie w terminie ~~30~~ 180 dni od wystąpienia następujących okoliczności,

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

**Pytanie 60**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 13 – ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

13.4.4.3

~~Stosownie do treści oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nakłady i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Części Odrzuconej, tj. wysokość zapłaconych kwot wynikających z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, z wyłączeniem kosztów i odpowiadające im koszty finansowe kredytu zaciągniętego przez Zamawiającego na finansowanie Umowy, inne udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Części Odrzuconej; powyższy obowiązek zwrotu wyłączony jest spod limitów odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianych w Umowie, tj. w szczególności w żaden sposób nie pomniejsza limitu zaspokojenia innych roszczeń Zamawiającego.~~

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

**Pytanie 61**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 22 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22.4

Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy w całości ani w części na osobę trzecią.

22-5

~~Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy, a wynikających z Umowy na rzecz banków lub towarzystw ubezpieczeniowych, finansujących lub ubezpieczających realizację niniejszego Umowy jest możliwy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie odmówi wydania takiej zgody bez uzasadnionych przyczyn.~~

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian

**Pytanie 62**

Załącznik III A – UMOWA

DZIAŁ 5-

5.1.3

~~udostępnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji (bez odpowiedzialności za jej aktualność, weryfikacja dokumentacji w gestii wykonawcy);~~

**Odpowiedź**

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w punkcie 5.1.3 Umowy

5.1.3 udostępnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji;

Jednocześnie Zamawiający wprowadza nowy punkt 5.2.38

Wykonawca jest zobowiązany dokonać weryfikacji dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego zgodnie z punktem 5.1.3. Umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji.

**Pytanie 63**

II.A\_PFU-rev.6.2 gotowe 22.11.2018 Czy wykonawcy mogą przyjąć za początek granicy dostaw kołnierze wylotowe OPP kotłów 5 i 6 i zdecydować o tym czy prowadzić kanały przez elektrofiltr czy też wykonać bezpośrednie połączenie z IOS.

**Odpowiedź**

Zamawiający odpowie w późniejszym terminie.

**Pytanie 64**

Zgodnie z PFU, pkt VI.1.1, punkt c): "filtr tkaninowy regenerowany wysokociśnieniowym powietrzem o klasie 2.2.2 (4-6 bar) i możliwości pracy ciągłej przy n-1 komór". Prosimy o potwierdzenie możliwości zabudowy filtra tkaninowego wykorzystującego powietrze o niskim ciśnieniu (rzędu 0,85-090 bar). Czyszczenie worków filtracyjnych powietrzem o niskim ciśnieniu jest równie skuteczne jak przy wysokim ciśnieniu, jednak przyczynia się do znacznego wydłużenia żywotności worków.

**Odpowiedź**

Zamawiający odpowie w późniejszym terminie.

**Pytanie 65**

Zgłaszamy chęć udziału w wizji lokalnej w dniu 18.12.2018 w godz. 9:00. Zakres wizji lokalnej będzie ograniczony do obrotowych podgrzewaczy powietrza kotłów K5 i K6.

**Odpowiedź**

Pisma w sprawie wizji lokalnej zostały wysłane

**Pytanie 66**

W ogłoszeniu o zamówieniu TED (str. 3) oraz PFU, pkt. I (str.10) jest zdefiniowany zakres dla Zadania 2A oraz Zadania 2B. Zakres ten obejmuje wymianę obrotowych podgrzewaczy powietrza. Następnie w PFU w pkt. V.1.2. (str. 25) jest zapis o konieczności modernizacji podgrzewacza obrotowego podczas gdy dalej w PFU, pkt. V.2.1.2 (str. 36) informuje się o gruntownej modernizacji podgrzewaczy obrotowych. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z uwagi na planowany zakres gruntownej modernizacji obrotowych podgrzewaczy powietrza dopuszcza alternatywnie ich wymianę na nowe w granicach dostawy zdefiniowanych w PFU pkt. V.1.2 (str.25).

**Odpowiedź**

Zamawiający odpowie w późniejszym terminie.

**Pytanie 67**

2. Ponieważ zapisy PFU, pkt. V.2.1.2, ppkt. 2 oraz ppkt. 3 narzucają konieczność zastosowania rozwiązań konkretnej firmy przez co ograniczają konkurencję a przy tym nie dotyczą konstrukcji oraz typu obrotowych podgrzewaczy powietrza, które są tu przedmiotem postępowania wnosimy o następującą zmianę wymagań treści PFU, pkt. V.2.1.2 ppkt. 2: „Wykonawca dokona wymiany lub modernizacji istniejących obrotowych podgrzewaczy powietrza z zastosowaniem nowych uszczelnień, dostarczy układ czyszczenia obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz dokona podziału i wymieni istniejące kosze grzewcze w celu dostosowania ich do współpracy z Instalacją SCR” oraz ppkt. 3: „Układ uszczelnień należy wyposażyć w współcześnie stosowane i sprawdzone rozwiązania, umożliwiające zachowanie gwarantowanych parametrów technicznych, w tym przecieku powietrza do spalin:  $\leq 6\%$  - dla obciążenia maksymalnego”.

**Odpowiedź**

Zamawiający odpowie w późniejszym terminie.

**Pytanie 68**

Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego odnośnie materiału z jakiego mają być wykonane kosze, o których mowa w PFU, pkt. V.2.1.2., ppkt. 1, ponieważ ze względów technicznych nie stosuje się pokrywania emalią blach grzewczych wykonanych z cortenu.

**Odpowiedź**

Zamawiający odpowie w późniejszym terminie.

**Pytanie 69**

Prosimy o zdefiniowanie czy Zamawiający wymaga wymiany układu napędowego wraz z wieńcem palczastym w poszczególnych podgrzewaczach oraz wymiany czopów wirnika.

**Odpowiedź**

Zamawiający odpowie w późniejszym terminie.

**Pytanie 70**

Prosimy o udostępnienia aktualnej dokumentacji powykonawczej (jako rysunki zestawieniowe i montażowe) obrotowych podgrzewaczy powietrza, a w szczególności: fundamentów/podpór OPP, rysunek

gabarytowy/zestawieniowy OPP, w tym rysunki: obudowy, wirnika, koszy, uszczelnień, układu łożyskowego i napędowego, instalacji pomocniczych oraz rysunki kanałów powietrza i spalin przy OPP, rysunki podestów obsługowych OPP, rysunki instalacji zdmuchiwaczy osadów OPP.

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia posiadaną dokumentację:

<https://ewcloud.energa-hydro.pl/index.php/s/fBR6CmiQnGuzeOd>

Hasło IOS

**Pytanie 71**

Co oznacza redundancja procesów regulacyjnych i sterowniczych? Czy mówimy o redundantnym CPU i stacjach operatorskich (serwerach)?

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Pytanie 72**

Co oznacza redundancja układów regulacji?

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Pytanie 73**

Jaki system SCADA i jakie sterowniki są wykorzystywane w istniejących systemach sterowania kotłów?

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Pytanie 74**

Czy systemy te wypełniają w całości wymagania SIWZ?

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Pytanie 75**

Jaki system zabezpieczeń jest aktualnie stosowany? (Punkt VIII.3.4 10)

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Pytanie 76**

Czy istniejący system SCADA ma rezerwy wystarczające dla instalacji odazotowania?

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.



**Pytanie 77**

Prosimy o komentarz do punktu VIII.3.3 5r, a w szczególności o sprecyzowanie jakiej aparatury to dotyczy i czy jest to równoważne wymaganiu cyfrowej komunikacji z przyrządami pomiarowymi i nastawnikami z poziomu SCADY?

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Pytanie 78**

Punkt VIII.3.3 16. Wnosimy o dopuszczenie podłączenia rezerwujących się urządzeń do różnych modułów tej samej wyspy ponieważ utrata wyspy w całości i tak spowoduje odstawienie instalacji a jest bardzo mało prawdopodobna. Rozwiązanie takie jest dopuszczone nawet w sterownikach Safety.

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Pytanie 78a**

Punkt VIII.3.3 18 i punkt VIII.3.5.2 4 i punkt VIII.3.5.3 p. Wnosimy o ograniczenie wymagania do wymiany modułów on-line. Rozbudowy / zmiany konfiguracji sprzętowej on-line nie dopuszcza w zasadzie żaden znany system. Poza tym zmiany konfiguracji po rozruchu są bardzo mało prawdopodobne a zatrzymanie i uruchomienie instalacji odsiarczania czy odazotowania następuje bardzo szybko.

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.

**Pytanie 78b**

Punkt VIII.3.3 19. Prosimy o wskazanie metodologii badania poziomu utraty niezawodności systemu

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.


**Pytanie 78c**

Punkt VIII.3.5.3 u. Wnosimy o rezygnację ze sprzętowych stempli czasowych ponieważ w instalacjach tego typu (odsiarczanie, odazotowanie) są one mało przydatne a znacząco komplikują obróbkę danych. Są też niedostępne w większości urządzeń z dedykowanymi systemami sterowania jak np. sprężarka czy głowica rozpyłowa

**Odpowiedź**

Odpowiedź zgodnie z załącznikiem nr 1.

Z poważaniem

  
Pełnomocnik Zarządu  
ds. przetargów  
Paweł Błażyński