



GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 2024-06-27

znak: GPIR.271.1.14.2024

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (2)

dotyczy postępowania pn.: „Budowa żłobka w Skołyszynie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) – Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia.

Treść zapytań :

Pytania dotyczące wentylacji:

1. Brak w kosztorysie i opisie informacji o okapie kuchennym w kuchni. Proszę o informację, czy dostawa i montaż wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
2. Brak w przedmiarach konstrukcji pod centrale i agregaty wentylacyjne na dachu. Proszę o uzupełnienie.
3. Brak w przedmiarach pozycji na przebicia/otwory w ścianach, cokoły na dachu. Proszę o uzupełnienie.
4. Według projektu nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zasilane są z kotłowni gazowej za pomocą wymiennika, glikolu, rurociągu – proponujemy zamianę nagrzewnic na chłodnice rewersyjne z agregatem freonowym na dachu. Zalety, to brak instalacji wodnych – glikolowych, wymiennika, mniejszy kocioł gazowy, dodatkowa funkcja dochładzania w lato. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zamiennego ?

Treść odpowiedzi:

Ad. 1.

Dostawa i montaż okapu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Montaż okapu będzie uwzględniony w kolejnym postępowaniu na dostawę wyposażenia żłobka.

Ad.2. Ad.3.

W ramach dostawy centrali i agregatów należy przewidzieć wykonanie konstrukcji pod centrale i agregaty na dachu, a także przebicia i otwory w ścianach, cokoły na dachu.

Ad.4.

Na tym etapie Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania zamiennego.

Zamawiający przypomina, że w postępowaniu przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe.

Przedmiary robót dołączone do postępowania Zamawiający udostępnił w celu ułatwienia wyceny oferty. Wykonawca wyceniając dany element bierze pod uwagę zakres robót określony we wszystkich dokumentach (dokumentacja projektowa, OPZ, przedmiar robót, STWiORB, umowa, wymogi techniczne).

WÓJT
mgr Augustyn Kręcisz