

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod „Zadanie nr 1 „Budowa ulicy Rzeszowskiej w Staszowie,” Zadanie nr 2 „Budowa ulicy Jagiellońskiej w Staszowie”. (ID 916311)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

Pytania:

- „ 1. Proszę o udostępnienie profili podłużnych dla rurociągu kanalizacji D68-D69
2. Czy studnia napowietrzająco-odpowietrzająca ma być wyposażona w armaturę ? Jeśli tak, proszę o zestawienie elementów”.

Odpowiedzi:

Ad.1

W załączeniu przedmiotowe profile dla rurociągu kanalizacji D-68-D69 i studnie.

Ad. 2

W najwyższych miejscach kanałów tłocznych zaprojektowano studzienki napowietrzająco-odpowietrzające w celu dokonywania okresowego odpowietrzania kanału. Będą wykonane jako typowe studzienki Dn1500mm z prefabrykowanych elementów żelbetowych B45 W8 F-150. Wbudowane prefabrykaty żelbetowe będą uszczelniane za pomocą uszczelki gumowych. Studzienki będą wyposażone we włązy kanałowe żeliwne Dn600mm kl. C250 bez wentylacji. Elementem zasadniczym będzie zespół napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków DN 50mm PN 10 kołnierzowy. Dodatkowo zaprojektowano zasuwę nożową miękkouszczelnioną DN 50 mm PN 10, z niewznoszącym się wrzecionem.

Profile podłużne dla rurociągu kanalizacji D-68-D69 i studnie udostępniono na stronie: www.platformazakupowa.pl/pn/staszow – przy przedmiotowym postępowaniu (ID 916311), jako załącznik do wyjaśnienia i zmiany SWZ z dnia 02.05.2024r.

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 286 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1605 ze zm.) informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **09.05.2024r. do godz. 10⁰⁰** (pkt 18.1 SWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.05.2024r. o godz. 10¹⁵** (pkt 18.9 SWZ), zmieniam termin związania ofertą do dnia **07.06.2024r.** (pkt 16.1 SWZ).

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW