

Gmina Lelis
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis

Lelis, dnia 31 lipca 2023 r.

IR.271.24.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-94545731-270c-11ee-9aa3-96d3b4440790

A/a

Gmina Lelis z siedzibą przy ulicy Szkolnej 39, 07-402 Lelis, którą reprezentuje Wójt Gminy Stefan Prusik w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Starościński – Walery (działki o nr ewid. 205/9, 205/15, 205/23, 205/27)” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) i skierowanym pytaniem, na podstawie art. 284 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1

Proszę wskazanie sposobu w jaki będzie odwadniania zaprojektowana droga?

W opisie architektoniczno budowlanym załączonym do postępowania przetargowego, informacja dotycząca odwodnienia zaprojektowanej drogi mówi: „Odwodnienie jezdni następuje poprzez pochylenie poprzeczne jezdni i poboczy w teren pasa drogowego. Odwodnienia wglębnego nie projektuje się”.

Po przeanalizowaniu projektu wynika, że praktycznie na całym odcinku jezdni będzie zabrukowana w granicach pasa drogowego (potocznie mówiąc od płota do płota), co za tym idzie w pasie drogowym nie zaprojektowano żadnej powierzchni chłonnej. Woda będzie gromadzić się przy płotach poprzez spadek daszkowy, ewentualnie spływać podłużnie (bardzo małe spadki podłużne) i zatrzymywać się w najniższych punktach niwelety, tych miejscach będą tworzyć się zastoiska wody. Prosimy zatem o wskazanie sposobu odprowadzenia wód opadowych.

Odpowiedź:

Ad. 1

W ramach realizacji zadania przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych w granicach ewidencyjnych działek na których nastąpi przedmiotowa przebudowa drogi.