



Data pisma:	12 czerwca 2024 roku
Sprawa:	Odpowiedź na pytanie do postępowania pn.: „Montaż kompensatorów mocy biernej w budynkach gminnych użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju”
Znak sprawy:	DL.424.1.33.2024.AWP
L.dz.:	10159

Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na złożone w dniu 11.06.2024 r. pytanie udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie:

pkt 3.2. Czy status metrologiczny oznacza potwierdzony przez producenta certyfikat dostarczony wraz z urządzeniem pomiarowym, czy też wymagany jest certyfikat wystawiony przez laboratorium posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje: status metrologiczny oznacza, że przyrząd pomiarowy musi posiadać oznaczenie (np. naklejka) nanoszone przez laboratorium wskazujące datę wykonania następnego wzorcowania.

DYREKTOR

Jarosław Hanzlik

Sporządziła:
Agnieszka Wojtal-Popko

 Otrzymują:
- Strona postępowania na Platformie zakupowej
- a/a