

- całkowita powierzchnia strefy pożarowej ZL III – 167,30m2
- całkowita powierzchnia strefy pożarowej ZL II – 361,16m2
- powierzchnia zabudowy – 469,21m2
- wysokość budynku – 6,49 m
- ilość kondygnacji nadziemnych – 2
- ilość kondygnacji podziemnych – 1

LEGENDA

	wyjście ewakuacyjne
	gł. wyłącznik prądu (istniejący do przebudowy)
	ręczny ostrzegacz pożarowy (istniejący)
90 / 201	opis drzwi (istniejące)
101 EI30 / 198	drzwi EI30 (projektowane)
0.01 wiatrołap 2.72	opis pomieszczenia
	ściana REI60 (okładzina w wełn. mineralnej)
	okno połaciowe (istniejące)
	kratka odwadniająca
	niezgodne z przepisami PPOŻ–uwzgl. w ekspertyzie PPOŻ
	elementy, ściany istniejące

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.P.	NAZWA	Pow.całk.[m2]	pow.rodzaj	poziom	UWAGI
0.01	wiatrołap	2.72	pł. gres	+0,69	brak
0.02	hol	38.41	pł. gres	+0,69	brak
0.03	pom. meszkalne	17.59	pł. gres	+0,69	brak
0.04	pom. opiekunek	9.19	pł. gres	+0,69	brak
0.05	WC	11.46	pł. gres	+0,69	brak
0.06	WC	10.97	pł. gres	0,00	brak
0.07	pom. mieszkalne	12.00	pł. gres	0,00	brak
0.08	pom. mieszkalne	16.69	pł. gres	0,00	brak
0.09	pom. mieszkalne	16.45	pł. gres	0,00	brak
0.10	klatka schodowa	21.53	pł. gres	0,00	brak
0.11	komunikacja	17.41	pł. gres	0,00	brak
0.12	pom. mieszkalne	16.00	pł. gres	0,00	brak
0.13	pom. mieszkalne	11.51	pł. gres	0,00	brak
0.14	pom. mieszkalne	11.51	pł. gres	0,00	brak
0.15	kuchnia	5.73	pł. gres	+0,69	brak
0.16	pom. mieszkalne	10.99	pł. gres	+0,69	brak
0.16a	WC	2.40	pł. gres	+0,69	brak
0.17	pom. mieszkalne	18.11	pł. gres	+0,69	brak
0.17a	WC	1.28	pł. gres	+0,69	brak
0.18	pom. mieszkalne	12.41	pł. gres	+0,69	brak
0.19	pom. mieszkalne	15.70	pł. gres	+0,69	brak
0.20	pom. mieszkalne	24.28	pł. gres	+0,69	brak
0.21	WC	3.05	pł. gres	0,00	brak
0.22	pom. mieszkalne	22.81	pł. gres	+0,69	brak
0.23	WC	8.15	pł. gres	+0,69	brak
0.24	wiatrołap	2.64	pł. gres	+0,69	brak
1.01	klatka schodowa	21.53	pł. gres	+3,29	brak
1.02	komunikacja	15.29	pł. gres	+3,29	brak
1.02a	komunikacja	3.10	pł. gres	+3,29	brak
1.03	biuro	12.56	pł. gres	+3,29	brak
1.04	pom. magazynowe	11.76	pł. gres	+3,29	brak
1.05	pom. magazynowe	16.37	pł. gres	+3,29	brak
1.06	WC	6.99	pł. gres	+3,29	brak
1.07	biuro	9.00	pł. gres	+3,29	brak
1.08	szatnia opiekunek	16.33	pł. gres	+3,29	brak
1.09	biuro	16.01	pł. gres	+3,29	brak
1.10	komunikacja	231.20	pł. gres	+3,65	brak
		701.1300			

INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTORA: 63-500 OSTRZESZÓW, KOCHŁOWY 1
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO - TERAPEUTYCZNY
LOK. OBIEKTU: KOCHŁOWY, DZ. EWID. 23/5, GM. OSTRZESZÓW

jednostka projektowa
AUTORSKA PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNA
KRZYSZTOF NIECHCIAŁ
51-200 WROCŁAW, UL. KRÓLEWSKA 21/9
tel +48 691 89 39 39

PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Krzysztof Niechciał nr upr. 26/DSOKK/2011
OBIEKT	**DOSTOSOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO - TERAPEUTYCZNEGO DO AKTUALNYCH WYMAGAŃ PPOŻ**, KOCHŁOWY 1. DZ. NR 23/5
RYSUNEK	RZUT PRZYZIEMIA ±0,00
DATA	06/2022
ETAP PROJ. BUD.	
SKALA	1: 100
REWIZJA	0
RYSUNEK NR	A - 2