

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01,

Gazownia w Cieszynie
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 02 29,
Gazownia.Cieszyn@psgaz.pl

AMAYA ARCHITEKCI
Bartosz Majewski
ul. Baildona 24c/10
40-115 Katowice

Wasz znak:

Cieszyn, 06.06.2023

Nasz znak: PSGZA.0157.763.149.23

Dot.: uzgodnienie projektu „Zagospodarowanie terenu lasu „Wierzbina” w Cieszynie-Markłowicach” przy ul. Frysztańskiej na dz. nr 1/35; 1/36 obręb 0079.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

- średniego ciśnienia: DN 32 stal

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Strefa kontrolowana dla ww. gazociągu średniego ciśnienia wynosi:

- 3,0 m tj. po 1,5 m po obu stronach osi gazociągu.

W strefie kontrolowanej gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu. W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa.

Przedstawiony projekt „Zagospodarowanie terenu lasu „Wierzbina” opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- W miejscu projektowanych terenów utwardzonych nad gazociągami zachować przykrycie min. 1,0 m, nie mniej niż 0,3m od spodu konstrukcji nawierzchni. Niedopuszczalne jest umieszczenie warstwy nośnej nawierzchni bezpośrednio na gazociągu.
- Nawierzchnię nad gazociągami oraz w jego strefie kontrolowanej należy wykonać z materiałów rozbieralnych i przepuszczalnych.

- Przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. Gazociąg w wykopach kontrolnych należy zabezpieczyć obsypką piaskową.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (po 1,0 m w każdą stronę od osi gazociągu).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Cieszynie
Krzysztof Waniołka
Krzysztof Waniołka

Sprawę prowadzi: Specjalista ds. technicznych, Zbigniew Idus

Nr SAP 160117938

Załącznik: 1 plan sytuacyjny
Kopia: a/a

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.



Przez okiełniony na planie teren
płd przebiega podziemna sieć
gazowa

— sieć gaz. śr. pr.

— sieć gaz. n. pr.

Załącznik do pisma
PSGZA.0157.763.149.23
z dnia 06.06.2023r.
Specjalista ds. technicznych

Łow
Zbiornik

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzę

Gazownia w Cieszyń
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyń
tel. 22 444 33 33
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519



Przez okieślony na planie teren
przebiega podziemna sieć
gazowa

sieć gaz. śr. pr.
sieć gaz. 0.1 pr

Załącznik do pisma
PS 62A.0457.763.949.23
z dnia 06.06.2023r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze

Gazownia w Cieszyne
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyń
tel. 22 444 33 33
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Specjalista ds. Technicznych
Zbigniew Idus