

Warszawa, dnia 18.02.....2020 r.

### **Platforma zakupowa**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę instalacji elektrycznych, odgromowych, linii kablowych i oświetlenia terenu w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063, sprawa nr 06/20.

Pytania przesłane przez potencjalnego zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Proszę o odpowiedź na przesłane pytania, są potrzebne do rzetelnie przygotowanej wyceny, a wytyczne normy określają poprawne produkty. Proszę o podanie minimalnej średnicy wsięgników do mocowania lamp ?
2. O jakie lampy chodzi gazowe ? elektryczne ? brak jest konkretnych informacji , który jest bardzo istotny w przygotowaniu wyceny. bo trzeba podciągnąć gaz ?
3. Proszę o podanie średnicy wsięgników do lamp ?, jednocześnie podanie rozmiaru szerokości średnicy uchwytów lampy ? Jednocześnie ustalić o jakie oświetlenie przyjąć do kalkulacji wyceny w pracach ?
4. Czy lampy powinny posiadać falownik, który umożliwi regulowanie napięcia i tym samym zwiększać natężenie oświetlenia między godzinami według wytycznych i dyrektyw EU i norm Polskich?
5. Czy wymiana słupów na inne wyższe wymaga dodatkowych lub nowych zezwoleń do postępowania ?

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1, 3 Zamawiający powołuje się na wcześniejszą swoją odpowiedź, że nie planuje wymiany instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063. Do wymiany jednego lub maksymalnie dwóch słupów oświetleniowych może dojść tylko w przypadku awarii istniejących słupów oświetleniowych. A taką awarię jest trudno przewidzieć i jakiego typu słup ulegnie awarii. Na terenie naszej jednostki posiadamy słupy oświetleniowe typowe i popularne. Do przygotowania oferty proszę przyjąć średnicę najbardziej popularnego typ wysięgnika, uchwyty do lamp używanych w kraju.

Ad. 2 Zamawiający informuję że na terenie administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 kompleksów wojskowych nie posiada oświetlenia gazowego ani nie planuje takiego instalować.

Ad 4 Zamawiający informuję że na terenie administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 kompleksów wojskowych nie posiada lamp z falownikami.

Ad 5 W przypadku awarii słupa Wykonawca zobowiązany jest wymienić słup oświetleniowy na identyczny lub o zbliżonych parametrach jaki uległ awarii.

DOWÓDCA



płk Andrzej RYNIAK