

Kończkowo, dn. 24.02.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kończowie
– nr ref. FEZP.271.3.2023

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1.

Czy łączna moc pomp wskazana przez zamawiającego liczona jest z grzałkami czy bez grzałek?

Odpowiedź:

Podana moc to moc pomp ciepła, bez grzałek.