



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gminazgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 26 listopada 2021 r.

WR.271.16.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego na zadanie: „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Białej”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aż tak dużej pojemności wodnej kotła ?

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga zastosowania stojącego kotła gazowego kondensacyjnego o poj. wodnej min. 221 l.

Pytanie 2

Z uwagi na znaczną różnicę między wartością przedmiotu zamówienia a warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w rozdziale III pkt. 1. 2 b 1) oraz pkt. 1. 2 b 2) mówiących o zdolności technicznej lub zawodowej oferenta oraz o doświadczeniu kierownika budowy wnoszę o rozważenie możliwości zmiany przez Zamawiającego warunków z obecnie wymaganych :

„ dwóch robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie kotłowni każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.”

na :

jedna robota budowlana, polegająca na budowie, przebudowie kotłowni o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

Odpowiedź 2:

Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału III pkt 1.2)b 1) i 2) SWZ. W związku z powyższym zapisy Rozdziału III pkt 1.2)b 1) i 2) SWZ otrzymują brzmienie:

„ Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (w szczególności – posiadających wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), tzn.: zapewni 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, posiadającą, co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gminazgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie kotłowni o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie będące robotą budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia (związaną z przedmiotem zamówienia), tj. robotą budowlaną związaną z budową, przebudową, kotłowni o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.”

Wójt Gminy Zgierz


Wioleta Głowacka

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjnej.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Cieślak tel.: 42 716 25 15 wew.666

Inspektor


Katarzyna Cieślak